

Myślenice dnia: 2023-03-14

Gmina Myślenice
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Biuro Zamówień Publicznych
Rynek 8/9
32-400 Myślenice

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice"** – znak sprawy **BZP/271/15/2023.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie 1 – W przedmiarze robót oraz pliku ZASĄŃ TERMOMODERNIZACJA OPIS.pdf wyszczególniono następujące parametry wełny mineralnej współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,031 W/mK dla grubości 16 cm oraz współczynnik przenikania ciepła U_g [W/m²K]: 0.033 W/mK dla grubości 10 cm, natomiast w pliku STWIORB.pdf parametry te są następujące Wełna mineralna - niepalna klasa A1; $\lambda = 0,035$ W/(m K) gr. 10 i 15cm. Proszę o sprecyzowanie parametrów oraz grubości wełny mineralnej jakiej należy użyć do wykonania zadania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy przyjąć grubość oraz współczynnik przenikania ciepła nie mniejszy od wskazanego w dokumentacji tj: współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,031 W/mK dla grubości 16 cm oraz współczynnik przenikania ciepła U_g [W/m²K]: 0.033 W/mK dla grubości 10 cm.

Pytanie nr 2

Chciałbym prosić o wyjaśnienie czy jest dopuszczalne składania ofert częściowych? Np. na jedną szkołę , czy np. tak jak umowy są przygotowane na szkoły 1 i 2 oddzielnie i 2 i 3

oddzielnie czy tylko kompleksowo na realizację 4 można składać ofertę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Każda szkoła stanowi odrębną część i ofertę można złożyć na jedną lub więcej części (szkół).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie powykonawcze z Wykonawcą gdyby okazało się iż ilości w przedmiarze kosztorysowym są mniejsze a na podstawie którego przygotowana będzie oferta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia kosztorysem powykonawczym. Określenia ceny oferty należy dokonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia na który składa się w szczególności dokumentację projektową i STWIOR. Przedmiar nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający

Bogdan Pacek