

Kępno dnia: 2025-04-10

Gmina Kępno

Ratuszowa 1

63-600 Kępno

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa ulicy Akacjowej w Mianowicach.

Numer referencyjny: WR.271.8.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Kępno**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym zamówieniem proszę o ustosunkowanie się do grubości stabilizacji cementem. W Przedmiarze w przedmiarze w pkt 10 mamy: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm, a w PAB na rysunku nr 1 grubość wnosi 10 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu wynosi 10cm, zgodnie z PAB.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie projektowanych obciążeń na skrzynki rozsączające.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Skrzynki rozsączające powinny spełniać wymagania normy PN-EN 17152-1:2019-11: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia. Skrzynki stosowane w systemach do rozsączania, retencji i gromadzenia. Część 1: Specyfikacje skrzynek na wodę opadową wykonanych z PP i PVC-U

W załączeniu szczegółowe specyfikacje techniczne.

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/-/ Artur Kosakiewicz