

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia 17.05.2022 r.

OSR-IUC.7012.13.2022.DK

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
20-05-2022
Wpłynięcie:
L.dz. 1290

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w miejscu

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 05.05.2022 r. (data wpływu 10.05.2022 r.) Nr IRE-DS.7011.17.2022.AK w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Park Kieszonkowy” na os. Pogorzelec obok tężni solankowej i Domu Dziennego Pobytu nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Projektowaną instalację oświetlenia będzie można zasilić z gminnej szafki SOU-5367.
2. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm.
3. Słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne z nadrukowanymi cyframi koloru białego wys. 5 cm na niebieskim tle (nr obwodu/nr słupa).
4. Oprawy muszą być wyposażone w układy zasilające umożliwiające sterowanie sygnałem cyfrowym DALI lub 1,10V oraz sterowniki Philips CityTouch lub APANET Green System, do których należy zapewnić pełny dostęp na okres co najmniej 10 lat.
5. Sprawność opraw wraz z zasilaczem musi być większa niż 100 lm/W.
6. Temperatura barwowa użytych diod w zakresie 2700 - 3200K (ciepły biały),
7. Moc opraw należy dobrać w zależności od wysokości i lokalizacji słupów.
8. Słupy należy posadzić poza zasięgiem koron drzew.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powykonawczą inwentaryzację geodezyjną infrastruktury oświetleniowej w 2 kpl. - w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym dla tut. Energetyka Miejskiego. Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej DWG lub DXF, do których ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych (stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV). Wymagane warstwy: kable przyłączy nN. - kable obwodów oświetleniowych - rury osłonowe - mufy - latarnie - szafka oświetlenia ulicznego (SOU-5367).
10. Ważność warunków ustala się na 2 lata od daty ich wystawienia.

Sprawę prowadzi: Daniel Kiełkiewicz

Tel. 77 40 50 386



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Zastępca Kierownika
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
Jan Kwiczak
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. +48 77 40 50 388
fax +48 77 40 34 474
e-mail: osi@kedzierzynkozle.pl

