

Do wszystkich Wykonawców

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SWZ (3)**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwana dalej jako „ustawa Pzp”) na zadanie pn.: **Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową.**

**Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:**

1. Proszę o doprecyzowanie, które konstrukcje stolarki zamieszczone w zestawieniach są aluminiowe, a które z PCV – nie wszystkie są jednoznacznie opisane.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**W projekcie nie występują stolarki z PCV, wszystkie ślusarki są aluminiowe, opisane na rysunku 017, i opis dotyczy całej ślusarki.**

WYMAGANE SĄ ZESTAWY ŚLUSARKI OKIENNEJ  
ALUMINIOWEJ TRÓJSZYBOWE, DWUKOMOROWE, OŚCIEŻA  
OKOŁO 7,5 CM, WĘGARKI WG WYMAGAŃ PRODUCENTA.  
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN MNIEJSZY  
NIŻ 0,9 W/(M²K)  
PARAMETRY SZKLENIA: SZKŁO FLOAT BEZBARWNE  
SELEKTYWNE WSPÓŁCZYNNIK g : max 35 % Lt min 70 % Lr  
max 14%. ,SZKŁO BEZPIECZNE, WSPÓŁCZYNNIK  
BEZPIECZEŃSTWA MIN P2.  
ZESTAWY ALUMINIOWE LAKIEROWANE STANDARDOWO NA  
KOLOR JASNO SZARY RAL 7047 OKUCIA ALUMINIUM KOLOR  
SREBRNY MAT

2. Jaka jest przewidziana kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**kolorystyka ślusarki aluminiowej jest opisana powyżej, kolorystyka stolarki drzwiowej we wnętrzach jest opisana w tabeli rys 017 i występuje**

w 3 rodzajach: aluminium kolor RAL 7047 (szary) , drzwi drewniane okleina naturalna "wiaz", oraz drzwi systemowe do kabin sanitarnych z płyty HPL odpowiednio szkoła RAL 2207010 (szaroniebieski), przedszkole RAL 2012 (łososiowy)

DRZWI TECHNICZNE	DRZWI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH KRATKA DOŁEM	SZKOLNE DRZWI DO KABIN SANIT	SZKOLNE DRZWI DO KABIN SANIT	REGUL KOLEJ
NIE	NIE	NIE	NIE	
NIE	NIE	NIE	NIE	T
NIE	TAK	TAK	NIE	
ALUMINIUM KOLOR SZARY	DREWNO KLEJONE okleina naturalna "WIAZ"	DREWNO KLEJONE okleina naturalna "WIAZ"	PŁYTA HPL-KOLOR Z GAMY UŻYTEJ WE WNĘTRZACH	DRE okleina
-	-	-	-	
stal nierdzewna mat	stal nierdzewna mat	stal nierdzewna mat	stal nierdzewna mat	st
TAK	TAK	NIE	NIE	
NIE	kratka lub podcięcie o pow. min 220 cm <sup>2</sup>	kratka lub podcięcie o pow. min 220 cm <sup>2</sup>	kratka lub podcięcie o pow. min 220 cm <sup>2</sup>	

- Proszę o informację jaki sposób przewidziany jest montaż stolarki – w warstwie muru czy ocieplenia.
- Proszę o dołączenie detalu pokazującego mocowanie okien i drzwi w ścianie zewnętrznej.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 3 i 4 :**

**Mocowanie w ścianie zewnętrznej jest w murze, od strony zewnętrznej muru na granicy z ociepleniem, jest to pokazane na detalu RYS 024 DETAL D1, D2, D3.**

- W tytule postępowania jest mowa o wyposażeniu. Proszę o informację jakie wyposażenie jest objęte niniejszym postępowaniem. Proszę o dołączenie zestawienia wymaganego wyposażenia

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Projekt zawiera wyposażenie wbudowane które jest zobrazowane na rysunkach.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

*Zamawiający*