



tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11
fax: +48 22 343 45 25

Warszawa dnia 12.05.2022 r.

Znak sprawy: ZP.023.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ (5)

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) w postępowaniu pn.: „**Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych i eksploatacyjnych na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologicznego Stefana kardynała Wyszyńskiego**” udzielamy wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”):

Pytanie 1

Zadanie nr 2 – dostawa materiałów elektrycznych

| | | | | | | |
|----|--|---|--------------------------|----|-----|---|
| 49 | przewód OWY 3x2,5mm ² 450/750V | Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych oraz o izolacji i powłoce z polwinitu, płaski z żyłą ochronną żółto-zieloną. Przewód przeznaczony jest do układania na stałe, do pracy w otoczeniu o temperaturze od -40°C do +70°C i wilgotności względnej do 100% oraz do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych. Żyłą: drut miedziany Izolacja: polwinitowa PVC Długość przewodu (Metr) : 100 m Kolory izolacji: 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa Temperatura pracy: -40°C do +70°C Napięcie znamionowe: 450/750V | 31680000-6 31682000-0 | mb | 100 | <p>W dalszym ciągu opis przedmiotu zamówienia jest sprzeczny !</p> <p>Jaki przewód należy wycenić: OWY 300/500V tak jak dla pozycji 50, czy dowolny przewód w lince 3x2,5mm² na napięcie 450/750V?</p> |
|----|--|---|--------------------------|----|-----|---|

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Treść powyższych odpowiedzi zamieszczone na platformie internetowej e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ikard.pl są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W imieniu Zamawiającego

Z upoważnienia:

/-/ Mariola Łukasiewicz