

Siedlce dnia: 2025-05-08

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja POZ przy ul Mazurskiej 1 w Siedlcach oraz OZ w Kotuniu.
Numer referencyjny: POZ/507/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

W związku z dokumentacją przetargową dotyczącą przychodni POZ przy ul. Mazurskiej, zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie poniższych kwestii dotyczących stolarki drzwiowej:

1. Jakiej klasy odporności ogniowej mają być drzwi przeciwpożarowe?
2. Jakiej klasy izolacyjności akustycznej wymagają drzwi dźwiękoszczelne?
3. Czy drzwi wewnętrzne mają być aluminiowe?
4. Czy mogą Państwo udostępnić szczegółowe wymiary drzwi, które mają zostać zamontowane?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1

Drzwi przeciwpożarowe klasy EI 60.

Ad. 2

Klasa izolacyjności akustycznej 32dB.

Ad. 3

Drzwi wewnętrzne drewniane.

Ad. 4

Wszystkie drzwi wewnętrzne w świetle 90cm, natomiast obecnie istniejące drzwi przeciwpożarowe mają w świetle 80cm.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Angelika Ambroziewicz

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
i Zakupów

Robert Misiak
Robert Misiak