

LEGENDA:

Niezgodności dostosowane do przepisów oraz rozwiązania zamienne

Niezgodności proponowane do pozostawienia

Propozycja rozwiązań do ewentulnego wyboru podczas przyszłych konsultacji projektowych z projektantem

Ściana pomieszczenia zamkniętego REI 60

Ściana/granica strefy pożarowej REI 120

RPD — Ręczny przycisk oddymiania/systemu nadciśnienia

ZH — Zawór hydrantowy

H52/20 — Hydrant wewnętrzny

- wszyskie ewentualne drzwi rewizyjne do pionów wod-kan w klasie EI 60

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE



EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU
UL. JERZEGO WASZYNGTONA 17,
15-274 BIAŁYSTOK

PODZIEMNA

AUTORZY:	PODPIS:
mgr inż. Paweł Jasiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 698/2020	
mgr inż. Henryk Barcewicz Rzeczoznawca Budowlany Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej DEC NR 4/99 WOJEWODY PODLASKIEGO CENTRALNY REJESTR NR 178/99/R/G.I.N.B	

DATA:	SKALA:	NR RYS.
06.2021	1:125	2