


### LEGENDA:

- Niezgodności dostosowane do przepisów oraz rozwiązanie ziemne
- Niezgodności proponowane do pozostawienia
- Proponowane rozwiązanie do ewentualnego wyboru podczas przyszłych konsultacji projektowych z projektantem
- Ściana pomieszczenia zamkniętego REI 60
- Ściana/granica strefy pożarowej REI 120
- RPD Ręczny przycisk oddymiania/systemu nadciśnienia
- ZH Zawór hydrantowy
- H52/20 Hydrant wewnętrzny
- wszystkie ewentualne drzwi rewizyjne do pionów wod-kan w klasie EI 60

## PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE



## EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU  
UL. JERZEGO WASZYNGTONA 17,  
15-274 BIAŁYSTOK

### VII PIĘTRO

AUTORZY:		PODPIS:
mgr inż. Paweł Jasiński Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 698/2020		
mgr inż. Henryk Barcewicz Rzecznik Budowlany Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej DEC NR 4/99 WOJEWODY PODLASKIEGO CENTRALNY REJESTR NR 178/99/R/G.I.N.B		
DATA:	SKALA:	NR RYS.
06.2021	1:100	11