

Gmina Mogilany

Rynek 2

32-031 Mogilany

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj - kanalizacja
dla domów w rejonie działki 509/5 , 509/14 dr. wewnętrzna.

Numer referencyjny: ZP.271.3.3.2024

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb otwarty pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Działy w miejscowości Mogilany – znak sprawy ZP.271.3.1.2024.

Zamawiający, **Gmina Mogilany**, działając na podstawie art. 19 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Mogilany z dnia 01 marca 2021 roku) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 1

1. *W trakcie wizji lokalnej stwierdzono iż w drodze dojazdowej do posesji które będą podłączanie do kanalizacji sanitarnej występuje kanalizacja deszczowa, z analizy mapy sytuacyjnej wynika ze kanalizacja ta nie występuje(prawdopodobnie wykonana samowolnie), prosimy o informacje czy należy uwzględnić koszt odtworzenia tej*

kanalizacji opadowej. W ramach tej kanalizacji występują dwie studzienki połączone wodociągiem.

Ad 1. Wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego..

Teren jak i kolidująca infrastrukturę należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

Wobec powyższego należy to uwzględnić w kosztach wynagrodzenia ryczałtowego

2. Na jednym z odcinków planowanej linii sieci kanalizacyjnej występuje znaczna ilość roślinności tzw. samosiewy czy należy uwzględnić w koście robót wycinkę tej roślinności i w jakiej formie.

Ad.2 Należy to uwzględnić w kosztach wynagrodzenia ryczałtowego.

3. Na trasie kanalizacji będącej przedmiotem zamówienia występuje na jednej z posesji taras na gruncie o niewiadomej technologii wykonania (kilkanaście m2), czy uzgodnienie dotyczące poprowadzenia rurociągu ww. taras leży po stronie wykonawcy, oraz czy należy odtworzyć ten taras za dopłatą. Prosimy także o przedstawienie wytycznych do poprowadzenia rurociągów przez ten taras.(wykop lub przewiert)

Ad 3. Wszelkie tereny po przejściu kanalizacji należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Chyba że zamawiający przewidział inny sposób odtworzenia jak w przypadku dróg pkt 4 odpowiedzi. W uzasadnionym przypadku zamawiający dopuszcza zmianę technologii z wykopu na przewiert na etapie robót budowlanych pod warunkiem, iż nie będzie się to wiązało z wyższymi kosztami robót niż w ofercie. Jednocześnie w składanej ofercie można uwzględnić to przejście jako przewiert z tym że wykonawca powinien przeanalizować czy jest możliwość techniczna wykonania przewiertu (np. ustawienie wiertnicy) z uwagi na istniejące zagospodarowanie.

4. Prosimy o doprecyzowanie odtworzenia drogi dojazdowej, czy w sposób cało powierzchniowy czy też odtworzenie istniejących utwardzonych pasów.

Ad. 4 w rozdziale 3 SWZ ust 4 zawarto informację o odtworzeniu dróg

Nawierzchnie drogową poz. 1.11. przedmiaru robót na całej szerokości dz. nr 509/14 i 509 /5 na długości wykopu z zakładem 3,0 m powyżej i poniżej wykopu wykonać z tłucznia. Warstwa dolna gr. 25 cm tłuczeń 0/63 mm Warstwa górna gr 20 cm tłuczeń 0/31 mm Ze studni S3 wyprowadzić rurę 200 mm na dz. nr 509/12 i zaślepić - nie zaznaczone na planie sytuacyjnym do ustalenia w terenie. Powyższe uwzględnić w kosztorysie uproszczonym.

Na oryginale podpisał:
WÓJT
Jerzy Przeworski