



- LEGENDA:**
- Klapa przeciwpożarowa do wymiany
 - Nowa klapa przeciwpożarowa
 - Klapa przeciwpożarowa do usunięcia - zastąpić odfinkiem kanału wentylacyjnego
- UWAGI:**
1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu klap p.poż.
 2. Ze względu na brak możliwości dostępu do wszystkich zamontowanych klap p.poż. podczas inwentaryzacji, wymiary i ilość klap p.poż. należy przed zamówieniem zweryfikować ze stanem faktycznym.
 3. Ze względu na brak możliwości dostępu do wszystkich kanałów podczas inwentaryzacji wymiary nowych klap p.poż. należy zweryfikować przed zamówieniem ze stanem faktycznym.
 4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Doboru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 5. Rysunek rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itd.).
 6. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
 7. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie ze stanem istniejącym, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rozporządzeniami oraz normami PN.
 8. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielone pożarowe w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).

Uwagi:
1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.

ABM NIERUCHOMOŚCI
ARCHITECTURA SP. Z O.O.
UL. CZARNIECIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

PRZEBUDOWA BUDYNKU „H” W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ. W RAMACH ZADANIA PN „WYKONANIE INSTALACJI AWARYJNEJ, EWAKUACYJNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE P.POŻ. W BUDYNKU „H””.

Adres obiektu:
**al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów**

Zamówca:
**Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów**

Składowa: **PROJEKT WYKONAWCZY** Płatnik: **PW**

Bransza: **INSTALACYJNA**

Rysunek: **WENTYLACJA - ROZMIESZCZENIE KLAP PRZECIW POŻAROWYCH - RZUT PIWNIC**

Nr rysunku: **W.1** Skala: **1:100** Nr rysunku: **W-01**

Wzrost: **11/2023**

Wydanie rysunku z kolumną numerem wersji projektu uwzględnienie wszystkich wprowadzonych rysunków

Imię i nazwisko: **Grzegorz Patyk** Nr uprawnień: **SLK/100/PWB/15** Podpis:

Wzrost: **11/2023**

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.