



- |    |    |   |
|----|----|---|
| PS | 1  | WARSTWA WYKOŃCZENIOWA WG. OPISU   |
|    | 2  | WYLEWKA PODSZYBOKA ZBROJONA WŁÓKNIEM ROZPROSZONYM<br>Min.3kg/m <sup>2</sup> 7cm ZATARTA NA GLĄD   |
|    | 3  | WARSTWA POSZCZEGÓLNA – FOLIA BUDOWLANA CZARNA 0,2mm   |
|    | 4  | STROPIAN PODSZYBOKOWY FS30 15cm   |
|    | 5  | WARSTWA OCHRONNA IZOLACJA – FOLIA BUDOWLANA CZARNA 0,2mm  |
|    | 6  | IZOLACJA SZTUCZNA ZBROJONA Z ZATOPIONEJ SIATKI Z TWORZYNIA<br>BITUMICZNEGO GRUBAŚCI MIN 145g/m <sup>2</sup> GRUBOŚĆ WARSTWY<br>PO WYCHYLENIU MIN 1,55m, W NARZĄDZACH NA POŁĄCZENIACH SIATKI |
|    | 7  | I POSADZKI WKŁĘCIE SYSTEMOWA TASME, DO NARÓZ  |
|    | 8  | GRUNT BITUMICZNY ROZCIEŃCZONY Z WODĄ 1:10   |
|    | 9  | POSADZKA BETONOWA 9–15 ZATARTĄ NA GLĄD 10cm   |
|    | 10 | FLASEK KOPANY DO POSADZKI POSADZKI PRAWIDŁO, IS = 0,95  |
|    | 10 | POSADZKA PIWNIACY ISTNIEJĄCA,   |

C-A-06