

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: sukcesywna dostawa filtrów kieszeniowych, tłuszczowych i kasetowych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem – Szpital św. Rodziny ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Pediatrii w Poznaniu przy ul. Adama Wrzosa 1.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów kieszeniowych, kasetowych i tłuszczowych. Szczegółowy wykaz filtrów zawiera formularz cenowy (Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w podziale na następujące części:

Opis - charakterystyka filtrów kieszeniowych

- pakiet kieszeniowy połączony z ramką metalową za pomocą listwy zapinającej,
- ramka metalowa – ocynkowana 25 mm, ramka bez ostrych krawędzi,
- klasa filtracji i wymiary zgodnie z opisem filtrów ujętych w formularzach cenowych, ilość kieszeni zgodnie z PN-EN- ISO- 16890: lub normą równoważną,
- ułożenie kieszeni: pionowe

Opis – charakterystyka filtrów kasetowych plisowanych

- ramka metalowa,
- wykonane z zastosowaniem włókna o progresywnej strukturze, wykorzystujące plisowany pakiet celem zwiększenia powierzchni odpylającej, z siatką stalową gwarantującą zachowanie stabilności konstrukcji,
- klasa filtracji i wymiary, zgodnie z opisem filtrów ujętych w formularzach cenowych

Opis - charakterystyka filtrów tłuszczowych:

- ramka ze stali ocynkowanej wypełniona tkaniną z drutu galwanizowanego, siatka nośna po stronie wlotu i wylotu powietrza,
- klasa filtracji i wymiary zgodnie z opisem filtrów ujętych w formularzu cenowym,

3. Do każdej dostawy Zamawiającego, Wykonawca dołączy:

- 1) aktualne certyfikaty
- 2) karty charakterystyk.

II. UWAGI

1. Miejsce dostawy zamówienia: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem - Wielkopolskie Centrum Pediatrii, ul. Adama Wrzosa 1, 60 – 663 Poznań / Szpital św. Rodziny ul. Jarochońskiego 18, 60-214 Poznań.
2. Zaoferowane filtry central wentylacyjnych muszą spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa wymagane dla tego typu wyrobów wykorzystywanych w zakładach opieki zdrowotnej.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do użytkowania w Polsce i musi spełniać wymogi określone według normy: PN-EN- ISO- 16890: 2017-01 lub równoważną oraz posiadać atest PZH.

4. Filtry dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być:

- 1) opisane (rodzaj, klasa filtracji i wymiar) – każdy filtr,
- 2) zapakowane w kartony z podziałem na Szpitale i **centrale wentylacyjne** tzn. filtry przeznaczone dla danej centrali muszą być zapakowane w odrębne kartony,
- 3) każdy karton należy oznaczyć zgodnie ze wzorem jak poniżej:

SZPITAL / NR CENTRALI / TYP FILTRA / KLASA FILTRACJI / ROZMIAR / ILOŚĆ FILTRÓW W OPAKOWANIU

III. WYMAGANIA GWARANCYJNE

1. Filtry dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą:

- 1) fabrycznie nowe,
- 2) posiadały minimum 12 miesięczną gwarancję, której bieg nastąpi z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag.