

**Kluczbork 08.05.2025r.**  
**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**Dostawa gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku**  
**6/2025/KO**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie nr 1**

Rozumiemy, że Zamawiający, żąda dostaw tlenu medycznego w butlach o pojemności 2l i 5l wyposażonych w zawory ze zintegrowanym reduktorem (tak jak dotychczas). Prosimy o potwierdzenie i dopisanie tego w tabeli cenowej oraz OPZ.

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji Umowy, podpisanej w związku z tym postępowaniem, zmianę lokalizacji zbiornika na ciekły tlen medyczny w stosunku do dotychczasowej ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewidujemy zmiany lokalizacji zbiornika.**

**Pytanie nr 3**

Rozumiemy, że Zamawiający żąda posadowienia zbiornika na ciekły tlen medyczny wraz z odbiorami dokonanyymi przez UDT najpóźniej w dniu podpisania Umowy. Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK.**

**Pytanie nr 4**

Prosimy o zmianę w stosownych miejscach SIWZ wraz z załącznikami zapisów dotyczących terminu płatności z „od daty otrzymania faktury” na „od daty wystawienia faktury” lub „od daty sprzedaży” lub „od daty dostawy towaru”. Wykonawca nie jest w stanie ustalić daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5**

Prosimy o dopisanie w stosownych miejscach Umowy przy słowie „butli” zwrotu „oraz zbiornika”. Umowa dotyczy zarówno dostaw gazów w butlach jak i ciekłego tlenu do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona korekty.**

**Pytanie nr 6**

Rozumiemy, że cenę ewentualnego demontażu zbiornika na ciekły tlen medyczny Wykonawca winien doliczyć do ceny montażu i wpisać w tabelę cenową w odpowiednią rubrykę. Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK.**

**Pytanie nr 7**

Prosimy o następujące zmiany w Umowie:

- w § 1 ust 5 – prosimy o wykreślenie w całości. Zamawiający winien posiadać w swoich magazynach odpowiedni zapas gazów jak i (zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN) główne, rezerwowe i pomocnicze źródło zasilania w tlen medyczny. Odpowiedzialności za posiadanie przez Zamawiającego odpowiedniej ilości gazów nie można zrzucać na Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wykreśli w § 1 ust 5.

- w § 4 – prosimy o wykreślenie zwrotu „która zostanie pomniejszona o koszty dotychczasowej dzierżawy”. Opłata za dzierżawę butli i zbiorników nie ma nic wspólnego z ich wartością w momencie ich utraty lub zniszczenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** § 4 otrzyma brzmienie: „W przypadku zniszczenia, utraty lub uszkodzenia uniemożliwiającego dalszą eksploatację butli Strony zobowiązują się do zapłaty na rzecz drugiej Strony równowartości butli wg ceny obowiązującej w dniu zgłoszenia wskazanej okoliczności.”

- w § 5 ust 3 – prosimy o wykreślenie zwrotu „i ich wstawienia do miejsca magazynowania”. Wykonawca zgodnie z zaleceniami GIF oraz zapisami innych przepisów Farmaceutycznych nie może dokonywać żadnych czynności w magazynach Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** § 5 ust 3 otrzyma brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wyładunku butli we wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu, a następnie odebranie opróżnionych butli.”

- w § 5 ust 6 – prosimy o dopisanie zwrotu „o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami Prawa”

**Odpowiedź Zamawiającego:** § 5 ust 6 otrzyma brzmienie: „Do każdej dostawy gazów medycznych dostarczony będzie atest o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa”.

- w § 9 ust 1 – prosimy o zmianę z „7” na „14”. Rozpatrzenie reklamacji jakościowej wymaga badania gazu w niezależnym laboratorium, co pomimo życzeń, czy starań Str-1- Zamawiającego lub Wykonawcy, nie jest możliwe do zrealizowania w terminie siedmiodniowym.

**Odpowiedź Zamawiającego:** § 9 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 14 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

Pozostałe warunki SWKO bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy