


ŚCIANY WEWNĘTRZNE:

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
– TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DWUWARSTWOWY ZATARTY NA GŁADKO – 1,5cm
– POROTHERM P+W 25CM
– TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DWUWARSTWOWY ZATARTY NA GŁADKO – 1,5cm
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
–OD STRONY WILGOTNEJ OKŁADZIAN CERAMICZNA DO WYSOKOŚCI MINIMUM 2,0m, POWYŻEJ ŚCIANA MALOWANA FARBĄ ZMYWALNĄ

SW1a ŚCIANA WEWNĘTRZNA
– TYNK CEMENTOWY DWUWARSTWOWY ZATARTY NA GŁADKO – 1,5cm
– PUSTAK BETONOWY PM25
– TYNK CEMENTOWY DWUWARSTWOWY ZATARTY NA GŁADKO – 1,5cm
OD STRONY POM. TECHNOLOGII
– POWIERZCHNIA ŚCIANY ZABEZPIECZONA TIKSOTROPOWYM SPOIWEM EPOKSYDOWYM DO GRUBOWARSTWOWYCH POWŁOK OCHRONNYCH

SW2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
– TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DWUWARSTWOWY ZATARTY NA GŁADKO – 1,5cm
– POROTHERM P+W 11,5cm
– TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DWUWARSTWOWY ZATARTY NA GŁADKO – 1,5cm
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
–OD STRONY WILGOTNEJ OKŁADZIAN CERAMICZNA DO WYSOKOŚCI MINIMUM 2,0m, POWYŻEJ ŚCIANA MALOWANA FARBĄ ZMYWALNĄ

SW3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA (KOLEJNOŚC OD STRONY POM. TECHNOLOGII)
– TYNK CEMENTOWY DWUWARSTWOWY ZATARTY NA GŁADKO – 1,5cm – WEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIANY ZABEZPIECZONA TIKSOTROPOWYM SPOIWEM EPOKSYDOWYM DO GRUBOWARSTWOWYCH POWŁOK OCHRONNYCH
– PUSTAK BETONOWY PM10
– WEŁNA MINERALNA O WSPÓŁCZYNNIKU LAMBDA MNIEJSZYM LUB RÓWNYM 0,03W/mK – 8cm
– CEGŁA PEŁNA 12cm
– TYNK CEMENTOWY DWUWARSTWOWY ZATARTY NA GŁADKO – 1,5cm
UWAGA WARSTWA Z PUSTAKÓW BETONOWYCH I CEGŁY POWIĄZANE KOTWAMI NIERDZEWIEJĄCYMI
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
–OD STRONY WILGOTNEJ OKŁADZIAN CERAMICZNA DO WYSOKOŚCI MINIMUM 2,0m, POWYŻEJ ŚCIANA MALOWANA FARBĄ ZMYWALNĄ

SW4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA P.P.T. – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
– ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 40cm; BETON WODOSZCZELNY W MASIE – ZABEZPIECZENIE PRZERW ROBOCZYCH WG OPISU W P. WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI, POWIERZCHNIA ŚCIANY OBUSTRONNIE ZABEZPIECZONA TIKSOTROPOWYM SPOIWEM EPOKSYDOWYM DO GRUBOWARSTWOWYCH POWŁOK OCHRONNYCH + EWENTUALNA WARSTWA WYRÓWNAWCZA – SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH

SW4a ŚCIANA WEWNĘTRZNA P.P.T. – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA – OBSYPANA JEDNOSTRONNIE GRUNTEM
– ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 40cm; BETON WODOSZCZELNY W MASIE – ZABEZPIECZENIE PRZERW ROBOCZYCH WG OPISU W P. WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI,
– HYDROIZOLACJA – NP. MEMBRANA DWUWARSTWOWA (WARSTWA FOLI HDPE I WARSTWA BENTONITU SODOWEGO, DODATKOWO ZABEZPIECZONE SIATKĄ POLIPROPYLENOWĄ) – MONTAŻ I MATERIAŁY DODATKOWE ORAZ AKCESORIA WG INSTRUKCJI PRODUCENTA SYSTRMU IZOLACJI

SW5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA MIĘDZY POMIESZCZENIAMI: HALI ZBIORNIKÓW I POM. TECHNOLOGICZNYMI OCZTSZCZAKNI, MAGAZYNEM
– TYNK CEMENTOWY DWUWARSTWOWY ZATARTY NA GŁADKO – 1,5cm – WEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIANY ZABEZPIECZONA TIKSOTROPOWYM SPOIWEM EPOKSYDOWYM DO GRUBOWARSTWOWYCH POWŁOK OCHRONNYCH
– PUSTAK BETONOWY PM10
– TYNK CEMENTOWY DWUWARSTWOWY ZATARTY NA GŁADKO – 1,5cm – WEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIANY ZABEZPIECZONA TIKSOTROPOWYM SPOIWEM EPOKSYDOWYM DO GRUBOWARSTWOWYCH POWŁOK OCHRONNYCH
SW6 – ŚCIANA W TECHNOLOGII ŚCIANY Z PŁYT WARSTWOWYCH, Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, NA STALOWEJ PODKONSTRUKCJI

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
– TYNK CEMENTOWY DWUWARSTWOWY ZATARTY NA GŁADKO – 1,5cm – WEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIANY ZABEZPIECZONA DWUSKŁADNIKOWĄ, DYSPERSJĄ WODNĄ ŻYWICY EPOKSYDOWEJ
– PUSTAK BETONOWY PM25
– POLISTYREN EPS 031 0,031W/mK LUB WEŁNA MINERALNA O WSPÓŁCZYNNIKU LAMBDA MNIEJSZYM LUB RÓWNYM 0,034W/mK – 12cm
– TYNK CIENKOWARSWOWY, MINERALNY NA SIATCE WG SYSTEMU
W STREFIE COKOŁU
– OKŁADZINA "KAMIENNA" – SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE IMITUJĄCE OKŁADZINĘ KAMIENNĄ – MONTOWANA WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA (KLEJ + KOTWIENIE)
W PASIE PODOKAPOWYM
– OKŁADZINA DREWNIANA, DESKA GR.MINIMUM 2cm PO OSTRUGANIU – TARCICA IGLASTA KL.II, IMPREGNOWANA CIŚNIENIOWO I MALOWANA TRÓJWARSTWOWO (PODKŁAD, WARSTWA ZASADNICZA, LAKIER NAWIERZCHNIOWY, DLA PRZECIWDZIAŁANIA PACZENIU DESEK NALEŻY MALOWAC DWUSTRONNIE) POD OKŁADZINĄ IZOL. TERM. Z WEŁNY MINERALNEJ Z WIATROIZOLACJĄ – O WSPÓŁCZYNNIKU LAMBDA MNIEJSZYM LUB RÓWNYM0,031W/mK

SZ1a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA CZĘŚCI SOCJALNEJ
– TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – 1,5cm
– POROTHERM P+W 25cm NA TERMOZAPRAWIE (W PRZESTRZENI PODDASZA ŚCIANA ATTYKOWA ŻELBETOWA)
– PIR 0.022W/mK LUB WEŁNA MINERALNA O WSPÓŁCZYNNIKU LAMBDA MNIEJSZYM LUB RÓWNYM 0,034W/mK – 12cm (W PASACH ODDZIELENIA POŻAROWEGO, O SZEROKOŚCI 2m LUB 4m
– TYNK CIENKOWARSWOWY, MINERALNY NA SIATCE WG SYSTEMU

SZ2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA P.P.T. – CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA
– ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 25cm
– HYDROIZOLACJA – MASA GRUNTUJĄCA BVE I 2x PAPA ELASTOMEROWA – TERMOZGRZEWALNA – TERMOIZOLACJA – EKSTRUDOWANY POLISTYREN – 10cm W PASIE 1,2M P.P.T.

SZ3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA P.P.T. – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
– ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 40cm; BETON WODOSZCZELNY W MASIE – ZABEZPIECZENIE PRZERW ROBOCZYCH WG OPISU W P. WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI, WEWNĘTRZNA STRONA ŚCIANY ZABEZPIECZONA TIKSOTROPOWYM SPOIWEM EPOKSYDOWYM DO GRUBOWARSTWOWYCH POWŁOK OCHRONNYCH + EWENTUALNA WARSTWA WYRÓWNAWCZA – SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH
– HYDROIZOLACJA – NP. MEMBRANA DWUWARSTWOWA (WARSTWA FOLI HDPE I WARSTWA BENTONITU SODOWEGO, DODATKOWO ZABEZPIECZONE SIATKĄ POLIPROPYLENOWĄ) – MONTAŻ I MATERIAŁY DODATKOWE ORAZ AKCESORIA WG INSTRUKCJI PRODUCENTA SYSTEMU IZOLACJI
– TERMOIZOLACJA – EKSTRUDOWANY POLISTYREN – 10cm W PASIE 1,2M P.P.T.

SZ3a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA P.P.T. – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA – OBSYPANA GRUNTEM
– ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 40cm; BETON WODOSZCZELNY W MASIE – ZABEZPIECZENIE PRZERW ROBOCZYCH WG OPISU W P. WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI,
– HYDROIZOLACJA – NP. MEMBRANA DWUWARSTWOWA (WARSTWA FOLI HDPE I WARSTWA BENTONITU SODOWEGO, DODATKOWO ZABEZPIECZONE SIATKĄ POLIPROPYLENOWĄ) – MONTAŻ I MATERIAŁ YDODATKOWE ORAZ AKCESORAI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA SYSTEMU IZOLACJI
– TERMOIZOLACJA – EKSTRUDOWANY POLISTYREN – 10cm W PASIE 1,2M P.P.T.

UWAGA – NA RYSUNKU PODANO ODNOŚNIKI SYMBOLICZNE DLA PRZEGRÓD PIONOWYCH (ŚCIAN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH), OPISY PRZEGRÓD POZIOMYCH PODANO INFORMACYJNIE ICH ODNOŚNIKI SYMBOLICZNE PODANO NA RYSUNKACH PRZEKROJÓW

WYJAŚNIENIE UWAG:
UWAGA 1 – WYCIERACZKA Z KRATY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, Z GETTINGIEM ANTYPOSLIZGOWYM, OCZKO 33X11, PŁASKOWNIK NOŚNY 40x3, MONTOWANA W RAMCE Z KĄTOWNIKA ZIMNOGIĘTEGO 40x40x2.5, KOTWIONEGO DO PODBUDOWY Z KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, UŁOŻONYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ – KRAWĘZNIKI OBNIŻONE O ~4cm (O WYSOKOŚĆ WYCIERACZKI STALOWEJ) – PODBUDOWA I WYCIERACZKA OBUDOWANA OBRZEŻAMI CHODNIKOWYMI I KOSTKĄ BETONOWĄ, TWORZĄCE SPOCZNIK/STOPIEŃ WEJŚCIOWY PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU
UWAGA 2 – SPOCZNIK/STOPIEŃ WEJŚCIOWY PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU – OBRZEŻE CHODNIKOWE Z NAWIERZCHNIĄ Z KOSTEK BETONOWYCH NA PODSYPCE PIASKOWEJ I PODBUDOWIE Z KRUSZYWA, NA ZAGĘSZCZONYM PODŁOŻU GRUNTOWYM
UWAGA 3 – DYLATACJA ZABEZPIECZONA SYSTEMOWĄ TAŚMĄ DYLATACYJNĄ, INSTALOWANĄ W TRAKCIE BETONOWANIA – ZGODNIE Z OPISEM W P.W. KONSTRUKCJA
UWAGA 4 – DYLATACJA WZDŁUŻ OSI i/i' NA POZIOMIE PARTERU – ZABEZPIECZONA SYSTEMOWĄ TAŚMĄ DYLATACYJNĄ, INSTALOWANĄ W TRAKCIE BETONOWANIA – W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA DRZWI ZAINSTALOWAĆ SYSTEMOWE LISTWY DYLATACYJNE DOSTOSOWANE DO OBCIĄŻENIA – RUCH PIESZY I EWENTUALNY WÓZEK O MAŁEJ ŁADOWNOŚCI (W DOSTOSOWANIU DO MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA STALOWYCH POMOSTÓW
UWAGA 5 – DYLATACJA WZDŁUŻ OSI i/i' NA POZIOMIE STROPU NAD PARTEREM – WYKONAĆ SZCZELNE POŁĄCZENIE W WARSTWIE IZOLACJI PAROCHRONNEJ ORAZ WODOCHRONNEJ Z WYWINIĘCIEM IZOLACJI WODO I PAROCHRONNYCH NA WARSTWY DACHU STROMEGO
UWAGA 6 – NA STROMYCH I WYSOKICH POŁACIACH DACHÓW INSTALOWAĆ PŁOTKI PRZECIWŚNIEŻNE – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE Z ZAKUPU
UWAGA 7 – STALOWA BALUSTRADA TECHNICZNA Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH, WYMAGANIA I WYTRZYMAŁOŚĆ JAK DLA BALUSTRAD NA POMOSTACH TECHNICZNYCH, BALUSTRADA KOTWIONA DO KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ STUDZIENKI
UWAGA 8 – STALOWE POMOSTY TECHNICZNE – WG OPRACOWANIA W BRANŻY KONSTRUKCJA
UWAGA 9 – STALOWE KRATA POMOSTOWA ZABEZPIECZEJĄCA STUDZIENKĘ – WG OPRACOWANIA W BRANŻY KONSTRUKCJA
UWAGA 10 – W SUFICIE PODWIESZONYM WYKONAĆ REWIZJE TECHNICZNE TAM GDZIE TO WYNIKA Z OPRACOWANIA BRANŻY SANITARNEJ, REWIZJE SYSTEMOWE DOPASOWANE DO KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ SUFITU (EI 30)
UWAGA 11 – DYLATACJA W ŚCIANIE, WYKOŃCZYĆ LISTWĄ SYSTEMOWĄ W SYSTEMIE ETICS
UWAGA 12 – KANAŁ INSTALACYJNY, Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH, OD GÓRY PRZYSYPANY ZIEMIĄ/SUBSTRATEM I OBSIANY TRAWĄ (ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE DLA DACHU ZIELONEGO, NIEOCIEPLONEGO – HYDROIZOLACJA + MATA DRENUJĄCO-MAGAZYNUJĄCA + SUBSTRAT I ZAZIELENIENIE) – SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA KANAŁU WG BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ
UWAGA 13 – ROZMIESZCZENIE ŁAW KOMINIARSKICH DOSTOSOWAĆ DO LOKALIZACJI KOMINÓW I URZĄDZEŃ WYMAGAJĄCYCH DOSTĘPU SERWISOWEGO
UWAGA 14 – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – WG OPRACOWANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

UWAGA – NA RYSUNKACH NIE PODANO PRZEBIĆ W ŚCIANACH, W LEKKIEJ KONSTRUKCJI (NP. Z PŁYT WARSTWOWYCH, PŁYT G-K ITP.)
UWAGA – PRZEBICIA W ŚCIANACH, O ŚREDNICACH MNIEJSZYCH NIZ 20cm ZOSTAŁY POMINIĘTE, NALEZY JE WYKONAC W TRAKCIE PROWADZENIA INSTALACJI – WIERCĄC JE
UWAGA – NA RYSUNKACH PODANO PRZEBICIA W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH, PRZY WYKONYWANIU TYCH ŚCIAN NALEZY ICH LOKALIZACJĘ SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI I BRANŻY SANITARNEJ/TECHNOLOGIĄ OCZYSZCZALNI

| | Imię i Nazwisko | Data | Nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Projektował: | arch. Witold Frączek | 05.22 | nr ewid.429/2001 | |
| Sprawdził: | arch. Mariusz Kiszka | 05.22 | MPOIA/004/2007 | |
| Opracował: | arch. Mariusz Kiszka | 05.22 | MPOIA/004/2007 | |

Inwestor: Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Obiekt, adres:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA TATRZAŃSKA DZ.NR EWID.300/62, 300/63, 300/64, 300/65, 300/66, 300/67,300/68,300/56, 300/57, 300/58, 300/82, 6658, 6681/2, 6680/1 BIAŁKA TATRZAŃSKA, POWIAT TATRZAŃSKI

TYTUŁ OPRACOWANIA:
TOM II Cz. 3 (A) Projekt wykonawczy branża architektoniczna.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
EKOSERVISPOL sp z o.o.
Ludźmierska 29
34 – 400 Nowy Targ
ekoservis@ekoservis.pl
tel: 18 2665928

Tytuł rysunku: Rzut poddasza
Nr rysunku: A2d-3
Branża: Architektura
Skala: 1:50
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY