

WYJAŚNIENIE UWAG:

UWAGA 1 – WYCIERACZKA Z KRATY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, Z GETTINGIEM ANTYPOSLIZGOWYM, OCZKO 33X11, PŁASKOWNIK NOŚNY 40x3, MONTOWANA W RAMCE Z KĄTOWNIKA ZIMNOGIETEGO 40x40x2.5, KOTWIONEGO DO PODBUDOWY Z KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, UŁOŻONYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ – KRAWĘZNIKI OBNIŻONE O ~4cm (O WYSOKOŚĆ WYCIERACZKI STALOWEJ) – PODBUDOWA I WYCIERACZKA OBUDOWANA OBRZEŻAMI CHODNIKOWYMI I KOSTKĄ BETONOWĄ, TWORZĄCE SPOCZNIK/STOPIEŃ WEJŚCIOWY PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU

UWAGA 2 – SPOCZNIK/STOPIEŃ WEJŚCIOWY PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU – OBRZEŻE CHODNIKOWE Z NAWIERZCHNIĄ Z KOSTEK BETONOWYCH NA PODSYPCE PIASKOWEJ I PODBUDOWIE Z KRUSZYWA, NA ZAGĘSZCZONYM PODŁOŻU GRUNTOWYM

UWAGA 3 – DYLATACJA ZABEZPIECZONA SYSTEMOWĄ TAŚMĄ DYLATACYJNĄ, INSTALOWANĄ W TRAKCIE BETONOWANIA – ZGODNIE Z OPISEM W P.W. KONSTRUKCJA

UWAGA 4 – DYLATACJA WZDŁUŻ OSI i/i' NA POZIOMIE PARTERU – ZABEZPIECZONA SYSTEMOWĄ TAŚMĄ DYLATACYJNĄ, INSTALOWANĄ W TRAKCIE BETONOWANIA – W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA DRZWI ZAINSTALOWAĆ SYSTEMOWE LISTWY DYLATACYJNE DOSTOSOWANE DO OBCIĄŻENIA – RUCH PIESZY I EWENTUALNY WÓZEK O MAŁEJ ŁADOWNOŚCI (W DOSTOSOWANIU DO MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA STALOWYCH POMOSTÓW

UWAGA 5 – DYLATACJA WZDŁUŻ OSI i/i' NA POZIOMIE STROPU NAD PARTEREM – WYKONAĆ SZCZELNE POŁĄCZENIE W WARSTWIE IZOLACJI PAROCHRONNEJ ORAZ WODOCHRONNEJ Z WYWINIĘCIEM IZOLACJI WODO I PAROCHRONNYCH NA WARSTWY DACHU STROMEGO

UWAGA 6 – NA STROMYCH I WYSOKICH POŁACIACH DACHÓW INSTALOWAĆ PŁOTKI PRZECIWŚNIEŻNE – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE Z ZAKUPU

UWAGA 7 – STALOWA BALUSTRADA TECHNICZNA Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH, WYMAGANIA I WYTRZYMAŁOŚĆ JAK DLA BALUSTRAD NA POMOSTACH TECHNICZNYCH, BALUSTRADA KOTWIONA DO KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ STUDZIENKI

UWAGA 8 – STALOWE POMOSTY TECHNICZNE – WG OPRACOWANIA W BRANŻY KONSTRUKCJA

UWAGA 9 – STALOWE KRATA POMOSTOWA ZABEZPIECZEJĄCA STUDZIENKĘ – WG OPRACOWANIA W BRANŻY KONSTRUKCJA

UWAGA 10 – W SUFICIE PODWIESZONYM WYKONAĆ REWIZJE TECHNICZNE TAM GDZIE TO WYNIKA Z OPRACOWANIA BRANŻY SANITARNEJ, REWIZJE SYSTEMOWE DOPASOWANE DO KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ SUFITU (EI 30)

UWAGA 11 – DYLATACJA W ŚCIANIE, WYKOŃCZYĆ LISTWĄ SYSTEMOWĄ W SYSTEMIE ETICS

UWAGA 12 – KANAŁ INSTALACYJNY, Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH, OD GÓRY PRZYSYPANY ZIEMIĄ/SUBSTRATEM I OBSIANY TRAWĄ (ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE DLA DACHU ZIELONEGO, NIEOCIEPLONEGO – HYDROIZOLACJA + MATA DRENUJĄCO-MAGAZYNUJĄCA + SUBSTRAT I ZAZIELENIENIE) – SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA KANAŁU WG BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ

UWAGA 13 – ROZMIESZCZENIE ŁAW KOMINIARSKICH DOSTOSOWAĆ DO LOKALIZACJI KOMINÓW I URZĄDZEŃ WYMAGAJĄCYCH DOSTĘPU SERWISOWEGO

UWAGA 14 – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – WG OPRACOWANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

UWAGA – NA RYSUNKACH NIE PODANO PRZEBIĆ W ŚCIANACH, W LEKKIEJ KONSTRUKCJI (NP. Z PŁYT WARSTWOWYCH, PŁYT G-K ITP.)

UWAGA – PRZEBICIA W ŚCIANACH, O ŚREDNICACH MNIEJSZYCH NIZ 20cm ZOSTAŁY POMINIĘTE, NALEZY JE WYKONAC W TRAKCIE PROWADZENIA INSTALACJI – WIERCĄC JE

UWAGA – NA RYSUNKACH PODANO PRZEBICIA W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH, PRZY WYKONYWANIU TYCH ŚCIAN NALEZY ICH LOKALIZACJĘ SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI I BRANŻY SANITARNEJ/TECHNOLOGIĄ OCZYSZCZALNI

UWAGA – OPISY WARSTW DACHOWYCH PODANO NA RYSUNKACH PRZEKROJÓW ORAZ W OPISIE DO PROJEKTU

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	arch. Witold Frączek	05.22	nr ewid.429/2001	
Sprawdził:	arch. Mariusz Kiszka	05.22	MPOIA/004/2007	
Opracował:	arch. Mariusz Kiszka	05.22	MPOIA/004/2007	

Inwestor: **Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska**
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Obiekt, adres:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA TATRZAŃSKA DZ.NR EWID.300/62, 300/63, 300/64, 300/65, 300/66, 300/67,300/68,300/56, 300/57, 300/58, 300/82, 6658, 6681/2, 6680/1 BIAŁKA TATRZAŃSKA, POWIAT TATRZAŃSKI

TYTUŁ OPRACOWANIA:
TOM II Cz. 3 (A) Projekt wykonawczy branża architektoniczna.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
EKOSERVISPOL sp Z O.O.
Ludźmierska 29
34 – 400 Nowy Targ
ekoservis@ekoservis.pl
tel: 18 2665928

Tytuł rysunku: Rzut więźby dachowej	**Nr rysunku:** A2d-4
Branża: Architektura	Skala: 1:50
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	