

PRZEKRÓJ A-A - SKALA 1:20



WIDOK A - SKALA 1:20

LEGENDA:

1. PROFIL NOŚNY DRABINY ORAZ ELEMENTY WSPORCZE DRABINY, SPAWANE DO EL.3 – PROFIL ZIMNOGIĘTY 40x30x3mm
2. SZCZEBLE DRABINY, SPAWANE DO EL.1 – RURA ø30 GR.3mm
3. BLACHA KOTWIĄCA GR. 8–10mm, SPAWANA DO EL.1
4. KOTWA CHEMICZNA M10
5. POMOST – RAMKA SPAWANA Z PROFILA ZIMNOGIĘTEGO 40x30x3mm Z WYPEŁNIENIEM Z KRATY POMOSTOWEJ O OCZKACH 33x33mm O GRETTINGU ANTYPOŚLIZGOWYM, PŁASKOWNIK NOŚNY 30z3mm – KRATA MOCOWANA W/W RAMCE SPAWANEJ DO EL.1
6. ATTYKA NISKA, IZOLOWANA TERMICZNIE 12cm I P.WODNIE, JAKO CIĄGŁOŚĆ WARSTW STROPODACHU
7. "FUNDAMENT" DRABINY/POMOSTU – BRTONOWY KRAWĘXNIK, PŁYTA BALASTOWA DO ZAKOTWIENIA DRABINY/POMOSTU



RZUT DRABINY/POMOSTU - SKALA 1:20

NA RYSUNKU ZAPROPONOWANO DRABINĘ/POMOST UMOŻLIWIAJĄCY KOMUNIKACJĘ MIĘDZY RÓŻNYMI POZIOMAMI STROPODACHÓW, DRABINA TA STANOWI ELEMENT WYJŚCIA NA DACH BUDYNKU.
DRABINĘ WYKONAĆ Z ELEMENTÓW STALOWYCH OCYNKOWANYCH OGNIOWO, OPCJONALNIE MALOWANA NA KOLOR ZBLIZONY DO KOLORU BLACHY KRYJĄCEJ DACH OCZYSZCZALNI.

UWAGA:

– NA RYSUNKACH ZAMIESZCZONO PROPOZYCJE ZAKOTWIEŃ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DO KONSTRUKCJI BUDYNKU, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ MINIMALNYCH ROZSTAWÓW KOTEW LUB ŚRUB MOCUJĄCYCH. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY SĄSIADUJĄCYMI ZAMOCOWANIAMI PODANE SĄ W INSTRUKCJACH I APROBATACH DLA DANEGO RODZAJU ZAKOTWIENIA, ZWYCZAJOWO ODLEGŁOŚĆ TA JEST NIE MNIEJSZA NIŻ 8–10CM DLA PODŁOŻA ŻELBETOWEGO I 12–15CM DLA CERAMIKI PORYZOWANEJ. TAKIE SAME ODLEGŁOŚCI NALEŻY ODMIERZAĆ OD KRAWĘDZI MURU LUB INNEGO ELEMENTU BUDYNKU DO NAJBLIŻSZEGO PUNKTU KOTWIENIA.
–DOKŁADNY OBMIAR Z NATURY – PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH DETALI NALEŻY WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ MIEJSCA WBUDOWANIA DANEGO ELEMENTU.
–ZALECA SIĘ WYKONANIE RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH – PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ŚLUSARKI I INNYCH NIETYPOWYCH ELEMENTÓW, KWESTIE ESTETYCZNE USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
–STALOWE ELEMENTY MONTOWANE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU LUB W POMIESZCZENIACH O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI NALEŻY OCYNKOWAĆ I MALOWAĆ PROSZKOWO LUB NATRYSKOWO NA KOLOR ZBLIZONY DO KOLORU POKRYCIA DACHU
–DO MONTAŻU ELEMENTÓW NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU, KTÓRYCH ELEMENTY KOTWIĄCE (KOTWY, WKRĘTY ITP.) SĄ NARAŻONE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, STOSOWAĆ TYLKO ZAMOCOWANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
–PRZY WYKONANIU DETALI UWZGLĘDNIĆ – TERMICZNĄ PRACE POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW, TAM GDZIE TO KONIECZNE WYKONAĆ OTWORY FASOLOWE UMOŻLIWIAJĄCE PRZESUW TERMICZNY,
–RYSUNKI DOTYCZĄCE DANEGO DETALU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ.



SCHEMAY LOKALIZACJI - SKALA 1:500

WYKONAĆ – 1 KOMPLET

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	arch. Witold Frączek	05.22	nr ewid.429/2001	
Sprawdził:	arch. Mariusz Kiszka	05.22	MPOIA/004/2007	
Opracował:	arch. Mariusz Kiszka	05.22	MPOIA/004/2007	

Inwestor: **Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska**
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Obiekt, adres:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA TATRZAŃSKA
DZ.NR EWID.300/82, 300/83, 300/84, 300/65, 300/66, 300/67,300/68,300/56, 300/57, 300/58, 300/82, 6658, 6681/2, 6680/1 BIAŁKA TATRZAŃSKA, POWIAT TATRZAŃSKI

TYTUŁ OPRACOWANIA:
TOM II Cz. 3 (A) Projekt wykonawczy - branża architektoniczna.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
EKOSERVISPOL sp
Z O.O.
Ludźmierska 29
34 – 400 Nowy Targ
ekoservis@ekoservis.pl
tel: 18 2665928

Tytuł rysunku: Drabina stalowa na dachu łącząca różne poziomy

Nr rysunku: A2d-17

Branża: Architektura

Skala: 1:500, 1:20

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY