



Studzienka dn 425mm



Studzienka dn 600mm






**Uwaga:**

1. Studzienki posadowić na w-wie chudego betonu B-10 gr. 0,10 m i w-wie piasku gr. 0,15 m
2. Wysokości studni H podano w zestawieniu

**OBJAŚNIENIA:**

- 1a Kineła końcowa dn 425 mm z wylotem dn 160 mm
- 1b Kineła przepływowa prosta dn 600 mm - wlot/wylot dn 200 mm
- 1c Kineła przepływowa 30° dn 600 mm
- 1d Kineła przepływowa 60° dn 600 mm
- 1e Kineła przepływowa 90° dn 600 mm
- 2a Rura trzonowa karbowana dn 600 mm
- 2b Rura trzonowa karbowana dn 425 mm
- 3a Pokrywa z PP dla studni dn 425 mm
- 3b Pokrywa żeliwna typ B125 dn 600 mm
- 3c Pokrywa żeliwna typ D400 dn 600 mm
- 4 Teleskopowy adapter do wążów dn 770 mm
- 5 Pierścień odcciążający na studz. dn 600
- 6a Wkładka In-situ dn 160
- 6b Wkładka In-situ dn 200

Zadanie inwestycyjne: OPRACOWANIE KONCEPCJI I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH PROJEKTEM PN.: " PROGRAM UREGULOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENACH GMIN: JODŁOWNIK, ŁAPANÓW, RACIECHOWICE"									
Objekt:  ZADANIE II.1 - Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej Łapanowie w Gminie Łapanów									
Przedmiot rysunku:  STUDNIA DN 425 i DN 600									
Skala		I							
—		Data		Nazwisko		Uprawnienia		Podpis	
Projektant		05.2016		A. HAWRYLEWICZ		SLK/0047 POOS/04			
Projektant		05.2016		E. SNOPKOWSKA		112/86			
Sprawdz		05.2016		J. FIJAŁKOWSKI		868/76			
Kierownik		05.2016		S. CZOGAŁA					
Stadium		Zmiana							
PBW		Zamawiający: Gmina Łapanów 32-740 Łapanów, Łapanów 34							
Branża:		Nr rysunku:				Nr umowy:			
TECHNOLOGICZNO-SANITARNA		Ł-5003/15-11				4/2015			
									
		BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81							