

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Znak sprawy: **CUW.262.35.2021.AŚ**

Kędzierzyn-Koźle, 01.07.2021 r.

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu”

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 11

Zamawiający dziś udzielił odpowiedzi i podał nowe wymagania dla nawierzchni PU jednak podał pomyłkowo błędną wartość dla amortyzacji min. 38% SA35÷44 zamiast 35%. W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę wymaganej wartości dla amortyzacji zgodnie z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 tj. 35÷44 typ SA35÷44.

Odpowiedź 11

W dokumentacji projektowej wymagania dotyczące nawierzchni zostały określone jasno i precyzyjnie. Wartość parametru „amortyzacja” określonego na poziomie min. 38% jest wartością prawidłową, mieszczącą się w przedziale jaki zakłada norma. Zamawiający nie ma obowiązku stosować najniższych możliwych wymagań określonych przez normę. Podsumowując, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w dokumentacji projektowej.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentacji.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.