DETAL "A"
1:25



DETAL "C"
1:2



DETAL "B"
1:2



Uwagi:
1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.
3. Wysokości według aksonometrii.
4. Rozstaw podpór z ceowników maksymalnie co ok. 5m.
5. Przewody projektowanych instalacji należy mocować do ścian za pomocą systemowych uchwytów w max odległości 1,5m. Montaż obejm wg. wytycznych wybranego producenta.
6.Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w stalowych rurach ochronnych o średnicy 1,5 razy większej od średnicy rury przewodowej.

SKALA 1:100



ABM NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA SP. Z O. O.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

BUDOWA ŚCIAN ODDZIELENIA POŻAROWEGO ORAZ INSTALACJI GAZÓW TECHNICZNYCH Z RELOKACJĄ BUTLI GAZOWYCH PRZY BUDYNKU „H" W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „WYKONANIE INSTALACJI AWARYJNEJ, EWAKUACYJNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE P.POŻ. W BUDYNKU „H"

Adres obiektu:
al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów

Zleceniodawca:
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Stadium:	Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY	PW

Branża: ARCHITEKTURA

Rysunek: MAGAZYN NA BUTLE Z GAZEM - DETAL MONTAŻU I PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
I.A	1:2, 1:25, 1:100	
Wersja: W.1	Data: 12/2023	A-04

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Michalski	upr. bud. do proj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej	
Współpraca: mgr inż. arch. Dominika Sałek	---	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.