LEGENDA

Elementy projektowane

- Granica opracowania/ Zakres obszaru oddziaływania
- Projektowane nowe magazyny na butle - 4 szt
- Likwidacja istniejącego utwardzenia
- Projektowane ściany oddzielenia pożarowego
- Projektowana nawierzchnia utwardzona - dojście do magazynu butli gazowych
- Demontaż istniejących magazynów na butle z gazem
- Projektowane ściany oddzielenia pożarowego - w ramach oddzielnego projektu dla budynku "K"
- Projektowana nawierzchnia utwardzona - dojście do magazynu butli gazowych - w ramach oddzielnego projektu dla budynku "K"

Uwagi:
1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.
3. Szczegóły dotyczące podpór pod instalację gazów wg rysunku A-04.

Budowa ściany oddzielenia pożarowego o wys.3,0m

Budowa ściany oddzielenia pożarowego o wys.2,9m

Magazyn na butle z tlenem (pojemność 12 butli po 50l) Gaz palny

Likwidacja istniejącej skrzyni na butle gazowe, h=230 Gaz palny

Magazyn na butle z tlenem (pojemność 12 butli po 50l) Tlen

Likwidacja istniejącego utwardzenia z kostki brukowej prowadzącej do magazynu na butle z gazem

Likwidacja istniejącej skrzyni na butle gazowe, h=240 Tlen - przeznaczony do relokacji

Magazyn na butle z tlenem (pojemność 12 butli po 50l) - butle przeznaczone do relokacji z budynku ,,H"

Magazyn na butle z wodorem,acetylenem, metanem (pojemność 12 butli po 50l) - butle przeznaczone do relokacji z budynku ,,H"

Budowa ściany oddzielenia pożarowego wys.3,0m

Istniejące skrzynie na butle gazowe h=205 Gaz wybuchowy - przeznaczone do relokacji w ramach odrębnego opracowania

Proponowana lokalizacja fundamentów pod podpory dla rur instalacji tlenu, rozstaw co max 5,0m

Budowa ściany oddzielenia pożarowego wys.3,0m w ramach odrębnego opracowania

Nowa lokalizacja istniejących skrzyń na butle gazowe h=205 - Gaz wybuchowy w ramach odrębnego opracowania

Magazyn na butle z tlenem i powietrzem (pojemność 12 butli po 50l) - butle przeznaczone do relokacji z budynku ,,K"

Magazyn na butle z helem, azotem oraz argonem (pojemność 12 butli po 50l) - butle przeznaczone do relokacji z budynku ,,K"

Budowa ściany oddzielenia pożarowego wys.2,6m w ramach odrębnego opracowania

Budowa ściany oddzielenia pożarowego o wys. 2,6m w ramach odrębnego opracowania

X=5545100.00
Y=7570700.00

N

ABM NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA SP. Z O. O.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

BUDOWA ŚCIAN ODDZIELENIA POŻAROWEGO ORAZ INSTALACJI GAZÓW TECHNICZNYCH Z RELOKACJĄ BUTLI GAZOWYCH PRZY BUDYNKU ,,H" W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,WYKONANIE INSTALACJI AWARYJNEJ, EWAKUACYJNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE P.POŻ. W BUDYNKU ,,H"

Adres obiektu:

al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów

Zleceniodawca:

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Stadium:	Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY	**PW**

Branża: **ARCHITEKTURA**

Rysunek: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
I.A	1:500	PZT-01
Wersja: W.3	Data: 12/2023	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Bartosz Michalski	upr. bud. do proj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej	
Współpraca:		
mgr inż. arch. Dominika Sałek	---	
---	---	
---	---	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.