

USŁUGI GEOLOGICZNE
LABORATORIUM GRUNTU
Katarzyna Kozimor
54-033 Wrocław, ul. Zakopiańska 12

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Olszowa

Lp.	Nr otw.	Głębokość	Nazwa gruntu wg Eurokod 7	symbol wg Eurokod 7	Nazwa gruntu wg normy PN-88/B-04481	Zawartość frakcji %				Wn %	Wp %	Wl %	I _L
						Żwir	Piasek	Pył	Ił				
1	P-14	0,0-1,0	głina pylasta	saciSi	głina	2,43	51,45	32,93	13,19				
2	P-14	1,0-2,5	piasek żyłony	clSa	piasek gliniasty	1,08	77,73	15,37	5,82				
3	P-14	2,5-4,0	głina pylasta	saciSi	głina	2,07	56,48	28,58	12,87				
4	P-14	4,0-5,0	głina pylasta	saciSi	głina	4,52	47,59	32,37	15,52				
5	P-15	0,0-5,0	głina pylasta	saciSi	głina	6,20	47,39	33,06	13,35				
6	P-15	5,0-5,5	piasek żyłony	clSa	głina piaszczysta	0,78	64,12	22,31	12,79				
7	P-15	5,5-9,0	głina pylasta	saciSi	głina	1,08	53,42	30,27	15,23				

BADANIA WYKONAŁ:

K. Kozimor

mgr Katarzyna Kozimor

Geolog