



Oznaczenie sprawy: ZP3/2171/24

Poznań, dnia 06.08.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym, na: **dostawę, wymianę, podłączenie i uruchomienie elementów stacji uzdatniania wody zdemineralizowanej w budynku Wydziału Biologii UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu wraz z instruktażem.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Prosimy o podanie szacunkowej długości dodatkowej pętli na kondygnacji piwnicy opisanej na str. 24 projekt wykonawczy IS "MODERNIZACJA – PĘTLA PARTER + PIWNICA" "Pomiędzy rurociągiem wody zasilającej pętlę parteru i powrotnym z pętli parteru należy wykonać nowe odgałęzienie umożliwiające zasilanie dodatkowych urządzeń na kondygnacji piwnicy PB3 (pętla parter + piwnica)" oraz prosimy o podanie szacunkowej ilości przejść przez ściany i stropy.

Odpowiedź 1. Nowe odgałęzienie wykonywane jest, aby umożliwić w przyszłości rozbudowę instalacji dla dodatkowych punktów poborów. Obecnie Zamawiający nie wie gdzie będą one zlokalizowane. Zgodnie z dokumentacją w ramach robót objętych postępowaniem należy wykonać odgałęzienie zgodnie z dokumentacją (Rys. IS-02) długość odgałęzienia wynosi ok. 12m.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak