

Zestawienie wentylatorów kanałowych								
Obiekt : Klinika Ortopedii i Traumatologii w CSK MSWiA w Warszawie								
lp	oznaczenie proj.	oznaczenie handlowe	wydatek powietrza	max. pobór mocy/zasilanie	masa	Wyposażenie dodatkowe	Uwagi	Producent
			m3/h	kW/V	kg			
1	W4	RS 100 L	155	0,03kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
2	W9	RS 160 L	530	0,12kW/230V	3,2	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
3	W10	RS 125 L.3BF	150	0,06kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
4	W11	RS 100 L	100	0,03kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
5	W12	RS 100 L	100	0,03kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
6	W13	RS 100 L	60	0,03kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
7	W14	RS 125 L.3BF	150	0,06kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
8	W15	RS 100 L	70	0,03kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
9	W16	RS 100 L	35	0,03kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
10	W17	R 100 G.3BK	35	0,01kW/230V	3,3	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
11	W18	R 100 G.3BK	100	0,01kW/230V	3,3	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
12	W19	RS 100 L	90	0,03kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
13	W20	RS 100 L	100	0,03kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
14	W21	RS 100 L	90	0,03kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
15	W22	RS 125 L.3BF	95	0,06kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
16	W23	RS 100 L	90	0,03kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
17	W24	RS 100 L	155	0,03kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg
18	W25	RS 100 L	155	0,03kW/230V	2,4	płynny regulator obrotów	kanałowy okrągły	Rosenberg