

ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH MSWIA IV piętro																		
Nr układu	symbol urządzenia	wydajność		temperatury nawiewu		temperatury wywiewu		świeże powietrze		Filtry nawiew	Filtry wywiew	wilgotność względna wywiew	spręż nawiew	Chłodnica	chłodnica / temperatura za chłodnicą	Nagrzewnica zima/lato	nawilżacz zimą powietrze nawiewane zimą	Uwagi
		nawiew	wywiew	lato	zima	lato	zima	lato temp/wilg.	zima temp/wilg.									
NW1	higieniczna, dachowa, wymiennik glikolowy, tłumiki: nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia; nagrzewnica elektryczna, chłodnica freonowa	1 370	1 175	16	24	27	20	32/45%	-20/100%	F5 + F9	F7	bk	500	12,2	freon R410a odparowanie st.C 6	9,0	-	stronę wykonania zweryfikować na budowie przed zamówieniem
NW2	higieniczna, dachowa, wymiennik glikolowy, tłumiki: nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia; nagrzewnica elektryczna, chłodnica freonowa, nawilżacz	1 655	1 490	19,5	28	27	22	32/45%	-20/100%	F5 + F9	F7	45%	500	20,8	freon R410a odparowanie st.C / za chłodnicą 6 11ST.C	14/6	40-45% w wykonaniu dachowym	stronę wykonania zweryfikować na budowie przed zamówieniem
NW3	higieniczna, dachowa, wymiennik glikolowy, tłumiki: nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia; nagrzewnica elektryczna, chłodnica, nawilżacz	3 415	2 875	19,5	26,5	27	22	32/45%	-20/100%	F5 + F9	F7	55%	600	42,3	(woda lodowa 35% glikolu etylenowego 6/12) / 11 st.C	24/12	40-45% w wykonaniu dachowym	stronę wykonania zweryfikować na budowie przed zamówieniem
N4	higieniczna, wewnętrzna, podwieszana, tłumiki: nawiew; nagrzewnica elektryczna, chłodnica freonowa,	590	-	16	24	-	-	32/45%	-20/100%	F5 + F7	-	55%	200	4,9	freon R410a odparowanie st.C 6	9	-	stronę wykonania zweryfikować na budowie przed zamówieniem
NW5	higieniczna, dachowa, wymiennik glikolowy, tłumiki: nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia; nagrzewnica elektryczna, chłodnica, nawilżacz	3 725	3 120	19,5	26,5	27	22	32/45%	-20/100%	F5 + F9	F7	55%	600	46,7	(woda lodowa 35% glikolu etylenowego 6/12) / 11 st.C	27/12	40-45% w wykonaniu dachowym	stronę wykonania zweryfikować na budowie przed zamówieniem
NW6	higieniczna, dachowa, wymiennik glikolowy x2, tłumiki: nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia; nagrzewnica elektryczna, chłodnica freonowa,	2 350	1 890	16	22	27	22	32/45%	-20/100%	F5 + F9	F7	-	500	21,0	freon R410a odparowanie st.C 6	15	-	stronę wykonania zweryfikować na budowie przed zamówieniem
WW6	higieniczna, dachowa, wymiennik glikolowy	-	700	-	24	-	-	-	-	-	G4	-	-	-	-	-	-	stronę wykonania zweryfikować na budowie przed zamówieniem
NW7	higieniczna dachowa, wymiennik glikolowy, tłumiki: nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia; nagrzewnica elektryczna, chłodnica, nawilżacz	785	710	19,5	25,5	27	22	32/45%	-20/100%	F5 + F9	F7	55%	600	9,9	freon R410a odparowanie st.C / za chłodnicą 6 11ST.C	6/3	40-65%	stronę wykonania zweryfikować na budowie przed zamówieniem
NW8	higieniczna dachowa, zewnętrzna, wymiennik glikolowy, tłumiki: nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia; nagrzewnica elektryczna, chłodnica, nawilżacz	650	600	19,5	25,5	24	22	32/45%	-20/100%	F5 + F9	F7	55%	600	9,9	freon R410a odparowanie st.C / za chłodnicą 6 11ST.C	6/3	40-45%	stronę wykonania zweryfikować na budowie przed zamówieniem
N9	centrala nawiewna, podwieszana	600		-	24	-	-	32/45%	-20/100%	F5 + F9	F8	-	150		-	9	-	stronę wykonania zweryfikować na budowie przed zamówieniem