

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Przebudowa pomieszczeń serwerownii i sieci komputerowej oraz dostawę urządzeń klasy UTM wraz z systemem zarządzania bezpieczeństwem dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu II", nr postępowania: 26/26PN/2021, który jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych."** – znak sprawy 26/26PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 3

Z uwagi na bardzo długi okres oczekiwania w obecnym czasie na stolarkę okienną oraz na rolety wewnętrzne zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy dopuści zastosowanie rozwiązania polegającego na rezygnacji z montażu nowej stolarki okiennej i pozostawieniu istniejącej oraz zamurowaniu istniejących otworów okiennych od środka. Ściany od wewnątrz zostaną wykończone tak samo jak pozostałe ściany i nie będzie konieczności instalowania rolet. Zastosowanie takiego rozwiązania zapewni dokładnie taką samą funkcjonalność pomieszczeń i zdecydowanie ograniczy koszt prac budowlanych przy jednoczesnym ich przyspieszeniu

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązania polegającego na rezygnacji z montażu nowej stolarki okiennej i pozostawieniu istniejącej oraz zamurowaniu istniejących otworów okiennych od środka. Zastosowane rozwiązanie musi spełniać odpowiednie normy ognioodporności i być równoważne z rozwiązaniem przedstawionym w dokumentacji projektowej.**

Zamawiający

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Administracyjno-Technicznych  
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu  
*Wojciech Wierczorek*