

Odległość wyrzutni od okien co najmniej 3 m w poziomie od wyrzutni oraz co najmniej 2 m wyrzutni, przeciwnie ściana budynku znajduje się w odległości powyżej 10 m

Wyrzutnia dachowa
Ø450 w=4,0 m/s

Ø355

Ø355

Ø355

Ø355

Ø355

— WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEW

| | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|---------------|
| OBIEKT/INWESTYCJA | PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI W TYM. SPRĘŻONEGO POWIETRZA, GAZÓW MEDYCZNYCH, WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. DR. EMILA WARMIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY PRZY UL. SZPITALNEJ 17 W BYDGOSZCZY (DZ. NR 17 $\frac{1}{2}$ W OBRĘBIE 279 | | | | | | |
| ADRES INWESTYCJI | UL. SZPITALNA 19, 85-826 BYDGOSZCZ, DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 17 $\frac{1}{2}$, OBRĘB 279 BYDGOSZCZ | | | | | | |
| INWESTOR | WELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MEJSKI IM. DR. E. WARMIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY , 85-826 BYDGOSZCZ UL. SZPITALNA 19 | | | | | | |
| BRANŻA | SANITARNA | | PROJEKT TECHNICZNY | | | | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | dr inż. Ryszard Okoński | | IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | mgr inż. Rafał Pasela | | |
| NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH | GPKG-I-7342-71/96 | | NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH | | KUP/0168/POOS/04 | | |
| NAZWA RYSUNKU | WYRZUTNIA DACHOWA | | DATA: 03.08.2022r. | | SKALA: 1:100 | | NUMER RYSUNKU |
| ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEMIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOwany. UZUPEŁNIANY I LUB ODPATONY KOMIKOLWIEK REZ PISFEMNI I ZGODY JEDNOSTKI AJIOTRSKIEJ. RYSUNEK OPRAWIACZANO W PROGRAMIE ZWACD 2020 | | | | | | | |