


FRAGMENT ROZDZIELNICY T02-2



NUMER OBWODU	T02-2/S1	T02-2/G1	T02-2/G2
TYP LINII	NZKH-J 3x1,5	NZKH-J 3x2,5	NZKH-J 3x1,5
MOC ZAINST. [kW]	0,37	2,0	0,17
NAZWA ODBIORU	Oświetlenie ogólne, awaryjne	Suszarka Toileta personelu	Wentylator kanonowy Poddasze

Bilans mocy T02-2
1. Moc projektowana rozdzielnicy T02-2:
2. Moc szczytowa rozdzielnicy T02-2:

2,6 kW
nieznana

0,23/0,4kV	TN-S
Samoczynne wyłączenie zasilania	