


# FRAGMENT ROZDZIELNICY TS



NUMER OBWODU	TS/S1	TS/G1	TS/G2
TYP LINII	NZKH-J 3x1,5	NZKH-J 3x2,5	NZKH-J 3x2,5
MOC ZAINST. [kW]	0,12	0,3	0,02
NAZWA ODBIORU	Oświetlenie ogólne, awaryjne	Gn. ogólne, wideoodmowa	Zabezpieczenie drzwi wejściowych

Bilans mocy TS

1. Moc projektowana rozdzielnic TS:  
2. Moc szczytowa rozdzielnic TS:

0,44 kW  
nieznana

0,23/0,4kV    TN-S  
Samoczynne wyłączenie zasilania