

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 Przewód o żyłach miedzianych, każda żyła według obliczeń projektanta nie powinna być mniejsza niż 70 mm².

Ad. 2 Przewód o żyłach miedzianych, każda żyła według obliczeń projektanta nie powinna być mniejsza niż 70 mm². Zamawiający nie dopuszcza zamiennego zastosowania kabla aluminiowego.

Zamawiający