



**Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.**  
Raczyce ul. Odolanowska 17  
63-430 Odolanów  
[biuro@ozkodolanow.pl](mailto:biuro@ozkodolanow.pl) tel.62-733-13-14

Odolanów, 01 sierpień 2023r.

OZK 263/08/2023

**TECHNICZNA OBSŁUGA DROGOWNICTWA**  
**„OT- DRÓG” inż. Czesław Gruchot**  
**Ul. Strzelecka 98 B/2**  
**63-400 Ostrów Wielkopolski**

**Dotyczy:** uzgodnienia dokumentacji wykonawczej dot. zadania pn. : „Przebudowa drogi gminnej nr 796378 P ul. Wodnej w Świacy”, gm. Odolanów.

Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. uzgadnia projekt przebudowy drogi gminnej przy zachowaniu poniższych warunków jakie należy zastosować do istniejącej sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych:

1. W zakresie przebudowy drogi istnieje sieć wodociągowa PVC DN 160, 110 oraz przyłącza wodociągowe PE DN 32.
2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych oraz poprzez wykonanie ręcznych wykopów poprzecznych.
3. Należy zwrócić uwagę na istniejące skrzynki zasuw oraz skrzynki hydrantowe. Ewentualne koszty związane z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego infrastruktury wodociągowej pokryje Wykonawca.
4. Zastrzegamy 3 letni okres odpowiedzialności za szkody, które mogą wynikać na skutek zmiany naprężeń w gruncie na sieci oraz przyłączach wodociągowych. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury wodociągowej wynikłe w trakcie realizacji przebudowy drogi z winy Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.
5. Nadzór nad prowadzonymi robotami przy budowie będzie pełnił przedstawiciel Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. O zamiarze rozpoczęcia robót powiadomić OZK Sp.z o.o. w Raczycach z wyprzedzeniem 7-dniowym pod nr tel. 62 733 13 14 lub e-mail: [ozkodolanow@wp.pl](mailto:ozkodolanow@wp.pl)
6. Uzgodnienie niniejsze traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Michał Piomirski