



Wytyczne:

- Całość instalacji należy wykonać z rur PVC
- Spadek 1,5 % do 2,0 % w kierunku wylotu
- Kolektory główne wykonać z rur PVC dn 160
- Piony kanalizacyjne wykonać z rur PVC dn 110 (piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad połac dachową, celem odpowietrzenia kanalizacji, na każdym pionie montować rewizję około 30,0 cm od posadzki)
- Podejścia pod umywalki, zlewozmywaki, pralkę, zmywarę, natrysk oraz wpusty podłogowe - wykonać z rur PVC dn 50

Oznaczenia:

- → → → - oznaczenie trasy instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z kierunkiem spadków. Zachować spadki o wartości: **1,5 %**. Wszystkie instalacje poziome podziemne wykonywać z rur **PVC 160** mm.
- - oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem powyżej połaci dachowej



| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| NR RYS.: | NAZWA OBIEKTU: | TYTUŁ RYSUNKU: |
| S04 | Rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermej | Rzut poddasza - kan. sanitarna |
| SKALA: | LOKALIZACJA: | DATA: |
| 1:100 | Szerzyny, 121616_2,0002.Czermna, dz. nr ewid.: 880 | luty 2023 r. |
| | INWESTOR: | |
| | Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 | |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROJEKTANT: |
| |
| PROJEKT WYKONANO NA LICENCJI: ARCHICAD NR SN 2-1511328, SN 2-1511340 |
| email: projektyjaslo@gmail.com All rights reserved |

06 / 02 / 2023