



Wytyczne:

- Całość instalacji należy wykonać z rur PVC
- Spadek 1,5 % do 2,0 % w kierunku wylotu
- Kolektory główne wykonać z rur PVC dn 160
- Piony kanalizacyjne wykonać z rur PVC dn 110 ( piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad połac dachową, celem odpowietrzenia kanalizacji, na każdym pionie montować rewizję około 30,0 cm od posadzki )
- Podejścia pod umywalki, zlewozmywaki, pralkę, zmywarę, natrysk oraz wpusty podłogowe - wykonać z rur PVC dn 50

Oznaczenia:

- - oznaczenie trasy instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z kierunkiem spadków. Zachować spadki o wartości: **1,5 %**. Wszystkie instalacje poziome podziemne wykonywać z rur **PVC 160** mm.
- - oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem powyżej połaci dachowej



NR RYS.:	NAZWA OBIEKTU:	TYTUŁ RYSUNKU:
<b>S03</b>	Rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremnej	Rzut parteru - kan. sanitarna
SKALA:	LOKALIZACJA:	DATA:
<b>1:100</b>	Szerzyny, 121616_2,0002.Czermna, dz. nr ewid.: 880	luty 2023 r.
	INWESTOR:	
	Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521	

PROJEKTANT:
PROJEKT WYKONANO NA LICENCJI: ARCHICAD NR SN 2-1511328, SN 2-1511340
email: <a href="mailto:projektyjaslo@gmail.com">projektyjaslo@gmail.com</a> All rights reserved

06 / 02 / 2023