

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



sygn. akt **ZP.271.1.6.2025.AP**

Kędzierzyn-Koźle, dnia 19.02.2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Marii na os. Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu (odcinek od studni D24 do studni D31) w ramach zadania budżetowego pn.: "Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy"**

I. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320*) modyfikuje treść SWZ, poprzez dodanie następujących załączników:

a) Opinia geotechniczna-941_OG_KK, ul. Marii

b) Plan sytuacyjny D2 W1

Jednocześnie Zamawiający zwiększa zakres zadania o **dwie dodatkowe studnie** ukazane w pliku: „*Plan sytuacyjny D2 W1*”, które znajdują się na zjazdach km 0 + 168,99 oraz km 0+222,97. Studnie mają być betonowe fi 1200, tak jak pozostałe na tym odcinku.

II. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 - dalej ustawa Pzp) odpowiada na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 18.02.2025r., w następującym zakresie:

Pytanie:

*Działając zgodnie z zapisami rozdziału 19.3 SWZ „Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia” informuje, iż założenia związane z pompowaniem wody przyjęte w ww pozycjach przedmiaru robot są stosunkowo zaniżone. Będąc wykonawcą zadania na dalszym odcinku przedmiotowej inwestycji igłofiltrzy zabite są co 1 m i pracują przez 24 godz/a dobę, wobec czego na przedmiotowym odcieku należy założyć zabicie **239 szt igłofiltrów** i pracy **pompowania** w ilości ok. **960 godz.** (istniejące warunki gruntowe umożliwiają ułożenie tylko 6 mb kanalizacji).*

Wobec powyższego prosimy o dokonanie korekty przedmiaru robot lub dokonanie stosowych zapisów w opisie przedmiotu zamówienia SWZ.

W związku z istniejącymi warunkami gruntowymi wnoszę o wyrażenie zgody na zrzut wody z pompowania do kanalizacji deszczowej i dokonanie stosowych zapisów SWZ.



Odpowiedź:

W ofercie wykonawca winien ująć pompowanie wody zgodnie z dokumentacją projektową oraz opinią geotechniczną, którą Zamawiający załącza dodatkowo – wskazującą poziom wody gruntowej na odcinku kanalizacji deszczowej od studni D24 do studni D31. Cena oferty (i przyszłe wynagrodzenie wykonawcy) ma charakter ryczałtowy, dlatego też w ofercie należy uwzględnić niekorzystne warunki gruntowe związane z poziomem wody gruntowej oraz koniecznością jej pompowania.

Zamawiający wyraża zgodę na zrzut wody do kanalizacji.

Nadto, wskazać należy, iż przedmiar robót nadal ma charakter wyłącznie pomocniczy.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe zmiany SWZ oraz odpowiedź na pytanie jako stanowiące integralną część SWZ. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Daniel Bul /-/

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych