

**Dom Pomocy Społecznej w Klisinie**

Klisino 100

48-118 Lisięcice

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **""Remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Klisino 100 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych""** – znak sprawy 6/2023.

Zamawiający, **Dom Pomocy Społecznej w Klisinie**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami oraz wprowadza zmiany do treści SWZ i załącznika nr 1.1 do SWZ Formularz oferty:

**Dotyczy zadania nr 2 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w DPS w Klisinie**

**Pytanie nr 1**

Fotowoltaika - lokalizacja falownika dla gruntu. Czy Zamawiający dopuszcza montaż inwertera sieciowego dla układu gruntowego na stelażu gruntowym? Brak informacji o lokalizacji inwerterów w projekcie.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza montaż inwertera sieciowego dla układu gruntowego na stelażu gruntowym.

**Pytanie nr 2**

Fotowoltaika - przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Zgodnie z przedmiarem robót dla fotowoltaiki, ma być zainstalowany jeden wyłącznik p.poż dla "dwóch" segmentów PV. Czy Zamawiający dopuszcza instalację 2 wyłączników p.poż, każdy dla jednego skrzydła PV ? Pozwoli to na zmniejszenie długości przewodów DC co spowoduje mniejsze spadki napięcia DC.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Prosimy o zastosowanie zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający posiada pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 3**

Fotowoltaika - wpięcie w aktualny system energetyczny. W ogłoszeniu jest zapis - w poz. 11 przedmiaru robót należy dodatkowo skalkulować przystosowanie tablicy rozdzielczej do podłączenia instalacji fotowoltaicznej. Czy wpięcie układu PV od strony AC należy zrealizować przy istniejącym transformatorze zewnętrznym przy budynku administracyjnym czy Zamawiający dopuszcza wpięcie nowego układu do obiektu w istniejącej kotłowni ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Wpięcie układu PV od strony AC należy zrealizować przy istniejącym transformatorze zewnętrznym przy budynku administracyjnym.

**Pytanie nr 4**

Fotowoltaika – AKPiA. Zgodnie z opisem "ogłoszenie o zamówieniu" Wykonawca ma wykonać układ pomiaru i wizualizacji zestawu PV, zapis - monitoring instalacji fotowoltaicznej, montaż urządzenia do zdalnej transmisji i monitoringu, Jaki zakres przewiduje ten zapis ? Czy wystarczy podstawowa komunikacja i monitoring przez stronę www. dla danego producenta falownika sieciowego ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Wystarczy podstawowa komunikacja i monitoring przez stronę www. dla danego producenta falownika sieciowego.

**Pytanie nr 5**

Fotowoltaika - lokalizacja układu gruntowego. Zgodnie z projektem oraz wstępną wizualizacją, układ gruntowy będzie stał przy istniejącym małym obiekcie oraz przy istniejącym drzewostanie (dotyczy pierwszego stołu PV)? Czy zamawiający dopuszcza ewentualną przycinkę niskich drzew lub krzewów w celu bezinwazyjnego montażu układu PV ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje w/w działań. Zamawiający, w razie konieczności, we własnym zakresie zorganizuje przycinkę po uprzednim uzgodnieniu działań z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów innych producentów niż Fronius? Opisane parametrów granicznych – parametrami inwerterów Fronius – wykluczy możliwość zastosowania innych urządzeń o bardziej korzystnych funkcjach, np. o większej ilości niezależnych wejść MPPT.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający posiada pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych innych producentów niż Longi oraz o innej mocy jednostkowej?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający posiada pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 8**

Proszę o podanie tolerancji mocy/odchyłek dla instalacji fotowoltaicznej. Proszę o podanie wartości minimalnej i maksymalnej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający posiada pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 9**

Czy zamawiający dopuszcza wbijanie słupów konstrukcji? (nie betonowanie)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza wbijania słupów.

**Pytanie nr 10**

Jakie dokumenty należy dołączyć do oferty (karty katalogowe, referencje, inne)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty zostały określone w SWZ.

**Pytanie nr 11**

Czy rzeczywiście należy zastosować 2 moduły o różnej mocy ? Czym jest to spowodowane?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający posiada pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 12**

W jaki sposób ma być wykonana instalacja odgromowa? (budynek, grunt?)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Instalacja odgromowa budynku ma zostać wykonana za pomocą iglic dachowych lub iglic do montażu na gruncie.

**Pytanie nr 13**

Pozycja 21 Obmiaru- zawiera: „Przygotowanie dachu garażu do montażu paneli” – na czym ma polegać?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Wykonawca powinien sprawdzić mocowanie blachy do konstrukcji ewentualnie wzmocnić lub zwiększyć ilość połączeń.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców.

Zamawiający

Z-ca DYREKTORA  
  
mgr Michał Dobrowolski