

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



P. Kosłomak 08.03.2022
do rec. Zienkown
STA
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
01-03-2022
Wypłynięcie:
L.dz. 504

Kędzierzyn-Koźle, 2022-02-04

OSR-IUC.7012.3.2022.DK

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w miejscu

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21.01.2022 r. (data wpływu 25.01.2022 r.) Nr IRE-DS.7011.5.2022.EK, w sprawie wydania warunków technicznych w zakresie oświetlenia dla zadania pn. „PT i Budowa/przebudowa ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do mostu Józefa Długosza”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Ulica Xawerego Dunikowskiego, od ul. Karpackiej do mostu Józefa Długosza, oświetlana jest gminnymi latarniami. Infrastruktura oświetleniowa, która obsługuje Wyspę oraz most Wiktora Ludwikowskiego, wymaga modernizacji. Na pozostałym odcinku nie jest to wymagane pod względem technicznym.
2. W przypadku rozbudowy oświetlenia ulicznego nowe lampy będzie można zasilić z istniejących latarni (nie będzie to wymagało zwiększenia mocy umownej). Należy zwrócić szczególną uwagę, aby słupy nie znajdowały się w zasięgu koron istniejących drzew.
3. Projektowana instalacja winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
4. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy ze źródłem światła typu LED, wyposażone w zasilacz DALI lub 0-10V, z zabudowanym sterownikiem firmy APANET Green System lub PHILIPS oraz bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na okres 10 lat od jego wdrożenia.
5. Słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle.
6. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

Sprawę prowadzi: Daniel Kiełkiewicz

Tel. 77 40 50 386

ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Kiełkiewicz



Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. +48 77 40 50 388
fax +48 77 40 34 474
e-mail: osi@kedzierzynkoze.pl