

Siedlce dnia: 2022-10-27

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie SPZOZ w Siedlcach przy ul. Bema 22 w Siedlcach"** – znak sprawy fotowoltaika/399/2022.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W projekcie technicznym w podrozdziale 2.2.1 Inwerter fotowoltaiczny jest zapis: „Do inwertera podłączono po 3 stringi składające się z 54 sztuk paneli słonecznych połączonych równolegle po 18 szt.”.


Czy ten zapis jest prawidłowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Prawidłowy zapis to:

"Do inwertera podłączono 1 string na który składa się 54 szt. paneli połączonych równolegle w 3 szeregach po 18szt."

Zamawiający


Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
dr n. med. Agnieszka Gasowska-Bodnar, MBA