



ZP3/4810

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w obiektach UAM, część 3: Izolacja przeciwwilgociowa części podziemnej ścian fundamentowych budynku Collegium Minus wraz z wymianą zawilgoconych tynków oraz malowaniu ścian

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

Prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące 3 części w postępowaniu nr ZP3/4810: W przedmiarze pozycja 1 jest odbicie tynków, a w dalszej części kosztorysu nie ma ich wykonania na nowo. W specyfikacji i opisie są te prace opisane. Prosimy o odpowiedź czy należy jest ująć w wycenie. Czy do wyceny należy przyjąć malowanie całego pomieszczenia czy tylko ścian nowo otynkowanych?

**Odpowiedź: Zakres prac obejmuje skucie tynków bez ich odtwarzania i malowania. Należy skuć wyłącznie zawilgocone, odspojone fragmenty tynków w zależności od potrzeb. Po skuciu tynków, ściany i spoiny oczyścić i pozostawić.**

Z-ca KANCLERZA  
ds. technicznych  
mgr inż. Marek Sobczak