

INWESTYCJA

Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój.
dz. nr ew. 232/2; 277; 333 obr. ew. 0003 Wieniec Zalesie, ul. Zdrojowa, 87-800 Wieniec- Zdrój, gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko - pomorskie.

INVESTOR

**Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1,
87-880 Brześć Kujawski**


NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:100/ 1:250	28.04.2023

ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT TEC

SPECIAL NO. 6

SPECJALNOŚĆ	
INSTALACJE SANITARNE	
PROJEKTANT	NR UPR. PODPIS
mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz	LOD/3809/ PBS/1/3
SPRAWDZAJĄCY	NR UPR. PODPIS
mgr inż. Piotr Kurpienik	83/00/WŁ
RYSUNEK	NR RYSUNKU
PROFIL ZEWN. INST. UZUPEŁNIAJĄCEJ SOLANKĘ	PB.PT.05.



POZIOM PORÓWNAWCZY	50.00 m n.p.m.
--------------------	----------------

RZĘDNA TERENU ISTN.	64.45 P	64.45 P	64.43 P	64.43 P	64.60 P
RZĘDNA OSI PRZEWODU	63.40	63.42	63.44	63.66	63.73
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.05	1.03	0.99	0.77	0.87
SPADKI, DŁUGOŚCI					
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 Ø50 L=33.36m				
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.75	3.76	25.51	33.36
HEKTOMETRY	u1	u2	u3	u4	u5

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Instalację opróżniać na zimę

Rura wodociągowa PE100 PN10 SDR17 $\varnothing 50/3.0$

Przy skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi stosować rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyżowaniem

MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ