













# OPIS STOSOWANYCH SYMBOLI GRAFICZNYCH

-  – zasilacz 12VDC 3A
-  – kontroler z czytnikiem zbliżeniowym
-  – elektrozwoira min. 280kg
-  – kontaktron magnetyczny SKD
-  – przycisk ewakuacyjny
-  – przycisk wyjścia – czujka kurtynowa
-  – oprawa oświetlenia awaryjnego  
3W 1H min. 400lm CTI-DALI
-  – oprawa oświetleniowa montaż kaseton  
min. 35W 115lm/W dyf. mikropryzmat.
-  – wł./wyl. oświetlenia świecznikowy p/t
-  – wł./wyl. wentylatora