



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

WZ.5595.572.2.2016

Kraków, dnia 25 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz. 191 z późn. zm.) w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.Nr 124, poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 listopada 2016 r. inwestora tj. Gimnazjum Gminne nr 1 w Rajsku im. mjr. Piotra Szewczyka, 32-600 Oświęcim, ul. Edukacyjna 11 reprezentowane przez Dyrektor Gimnazjum – Panią mgr Marzenę Wilk-Grabowską w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych przedstawionych w ekspertyzie technicznej sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Bronisława Kozdrasia nr rej. Centr. 95/96 oraz inż. Marcina Wyrzykowskiego – rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 505/2009, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- doprowadzenia drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku

dla budynku sali gimnastycznej zlokalizowanej w miejscowości Rajsko (powiat oświęcimski), ul. Edukacyjna 11, 32-600 Oświęcim - Rajsko

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, stosownie do wskazań opracowania pt.: „**EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. Obiekt: Gminne Gimnazjum nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, 32 – 600 Oświęcim. Właściciel: Gmina Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32 – 600 Oświęcim. Zarządzający: Dyrektor Gminnego Gimnazjum nr 1 w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, 32 – 600 Oświęcim**” z października 2016 r., tj.:

1. Wyposażenie budynku w instalację sygnalizacji pożaru – ochrona pełna.
2. Ujęcie w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązku corocznego praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku, z uwzględnieniem w scenariuszu ćwiczeń alarmowania przez instalację sygnalizacji pożaru.
3. Przeprowadzania dodatkowego szkolenia ppoż. dla stałego personelu obiektu, w zakresie obsługi urządzeń ppoż. oraz organizacji i prowadzenia ewakuacji w budynku co najmniej raz do roku (tak jak wskazano w pkt. 2).
4. Zastosowanie na piętrze budynku w osi nr 4 drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30.

5. Wyposażenie budynku w ponadnormatywną ilość gaśnic, według przelicznika 2 kg gaśnicy / 50 m² powierzchni budynku.
6. Zamknięcie pomieszczenia gospodarczego na piętrze budynku (nr 1.03) od strony klatki schodowej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi w samozamykacz.
7. Zapewnienie dostępu do co najmniej 20 % obwodu zewnętrznego budynku z drogi o nawierzchni z płyt żelbetowych i szerokości 6 m, poprowadzonej wzdłuż zachodniej elewacji budynku.
8. Zwiększenie do wymiaru 1,5 m szerokości dojść pieszych, stanowiących połączenie pomiędzy wyjściami od strony południowej budynku a drogą poprowadzoną wzdłuż zachodniej elewacji budynku.
9. Zapewnienie możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych od strony sąsiedniego zakładu (od strony północnej obiektu).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 cyt. ustawy K.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 cyt. ustawy K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 cyt. ustawy K.p.a.).



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. mgr inż. Piotr Konar
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Gimnazjum Gminne nr 1
w Rajsku im. Mjr. Piotra Szewczyka
32-600 Oświęcim, ul. Edukacyjna 11 + 1 egz. Ekspertyzy
1 x a/a.

Do wiadomości:

1 x KP PSP w Oświęcimiu + 1 egz. Ekspertyzy