


RZUT PODDASZA



OKNO ISTNIEJĄCE
DOPOSAŻYĆ W
SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
UMIĘJLIWIAJĄCY
OTWARCIE OKNA JAKO
SYSTEMU ODDYMIANIA

ISTNIEJĄCE OKNA Z OPRZYRZĄDOWANIEM
SYSTEMU ODDYMIANIA PODŁĄCZYĆ DO
SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

ISTNIEJĄCY HYDRANT
DO PRZEŁOŻENIA

ZAKRES ROBÓT

ISTNIEJĄCE WYDZIELENIE SERWEROWNI
Z PŁYT GK NA RUSZCIE STAŁOWYM
OBUDOWAĆ ŚCIANKĄ SYSTEMOWĄ GK
W KLASIE REI120

