

Adres do korespondencji:  
TAURON Nowe Technologie S.A.  
Ul. Lwowska 23  
40-389 Katowice



Opole, 25.04.2023

TNT/NMG/2023-04-25/0000001

**PROTOR Pracownia Projektowa**  
**Węgry ul.700-lecia15**  
**46-023 OSOWIEC**

Dotyczy: uzgodnienie projektu dla przebudowy sieci oświetlenia na ulicy Poprzecznej w Brzegu.

W odpowiedzi na przesłany projekt i mapy dotyczące przebudowy wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia ulicznego własności TAURON Nowe Technologie w ramach zadania: „**Przebudowa ulicy Poprzecznej w Brzegu** „ informujemy, że przedłożony projekt sprawdzono .

Projekt w zakresie planowanej rozbudowy oświetlenia - od miejsc przyłączenia z szafek PO 28, PO26, PO25 w ciągu ulicy Poprzecznej wraz z przyległymi skrzyżowaniami i planowanym doświetleniem przejść **uzgadniamy - z zachowaniem poniższych warunków:**

1. Wytyczne co do zastosowania typów słupów, opraw i ich barwy należy ustalić z Wnioskodawcą, zgodnie z przyjętymi standardami w TNT S.A.
2. Bezwzględnie zastosować oprawy w II klasie ochronności posiadające certyfikaty ENEC
3. Przed przystąpieniem do realizacji należy spisać Porozumienie w zakresie finansowania inwestycji .
4. Prace montażu , demontażu wykonuje Wykonawca wyłoniony przez UG Brzeg , utylizację demontowanych słupów, wysięgników i opraw należy zagospodarować **zgodnie z porozumieniem, oprawy i słupy nadające się do dalszej eksploatacji przekazać do JT Brzeg po wcześniejszej ocenie stanu technicznego.**
5. Za stan techniczny, bezpieczeństwo obiektu wraz z przyłączeniem oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim oraz na obiektach elektroenergetycznych TD i TNT odpowiada Wykonawca nowego oświetlenia.
6. W trakcie prac wykonawczych każdorazowo przy zbliżeniach z sieciami el-en zgłaszać do JT Brzeg p. Krzysztof Miluniec, miejsca zbliżeń i skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z instrukcją , prace wykonywać ręcznie.
7. Wszelkie przebudowy związane z obiektami TD występujące w tzw. kolizji należy uzgodnić poprzez techniczne warunki usunięcia kolizji i zawarte porozumienie, tym samym postępować zgodnie z wytycznymi.
6. Ważność niniejszego uzgodnienia projektu ustala się na okres 2 lat.
7. Jeden egzemplarz przesłanego projektu technicznego pozostaje w TNT, drugi zostaje odesłany.

Adres do korespondencji:  
TAURON Nowe Technologie S.A.  
Ul. Lwowska 23  
40-389 Katowice



**DODATKOWO :**

Przyłączenie przebudowanej sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek ZI o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

- do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć **protokoły wybudowanej instalacji zgodnie z wytycznymi** ; na nowo wybudowanych elementach zastosować oznaczenia o własności,
- przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub złożyć zgłoszenie robót budowlanych, o terminie przyłączenia do sieci powiadomić najbliższą Jednostkę Terenową TD
- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisów Prawa Budowlanego oraz zachowania zasad BHP, prace wykonywać zgodnie z instrukcją Bezpiecznej Pracy obowiązującą w TD S.A.

**TAURON Nowe Technologie S.A.**

Starszy Specjalista ds. Oświetlenia  
Biuro Obsługi Oświetlenia Gliwice

*(Signature)*  
**Ludmiła Łopot**