

Klisisino dnia: 2025-04- 08

Dom Pomocy Społecznej w Klisisinie

Klisisino 100

48-118 Lisięcice

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Klisisinie wraz z filiami.

Numer referencyjny: 6/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Dom Pomocy Społecznej w Klisisinie**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami oraz wprowadza zmiany do treści załącznika nr 1 do SWZ Formularz oferty:

Pytanie nr 1

- 1.Stacja ładowania AC, 3 fazowa 16A, 22kW, wyposażona w kabel o długości min 4m. proszę sprawdzić czy dobrze Państwo określili parametry, gdyż przy 11 kw jest stacja ładowania 3 fazowa 16A, natomiast 22 kW jest osiągalne przy 32 A.
- 2.Doprecyzując proszę o informację czy to ma być ładowarka typu WallBox dołożona w pojeździe czy inna forma stacji ładowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający wymaga: stacji ładowania AC dedykowana do samochodu plug-in hybryd zgodnie z opisem w SWZ w pkt. 4 , ppkt 4.1 tj.

Zamawiający określił minimalne parametry dla stacji ładowania.

W związku z powyższym wymagamy wszystkich parametrów nie niższych niż podanych w SWZ.

Ad. 2 Zamawiający wymaga stacji ładowania AC zgodnie ze SWZ, dedykowana do samochodu plug-in hybryd. Zamawiający dopuszcza ładowarkę typu WallBox.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców.

Zamawiający

Z-ca DYREKTORA

mgr Michał Dobrowolski