

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



06 -03- 2025

E. Pawłowska / J. Kwoźczak

Kędzierzyn-Koźle, 2025-02-24

OSR-IUC.7012.9.2025.DK

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
w miejscu

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłynęło: 06 -03- 2025
L.dz. 441 DS

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabytkowego Parku Pojednania na os. Śródmieście w ramach zadania pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap V”.

1. Projektowane oświetlenie będzie można zasilić z szafki SOU-5355, która znajduje się na działce 1043/5, obręb Kędzierzyn.
2. W szafie oświetlenia ulicznego należy zamontować nowy zegar astronomiczny microBLUE z zewnętrzną anteną GPS, urządzenie do kompensacji mocy biernej oraz zaktualizować schemat.
3. Słupy powinny być wykonane z aluminium, anodowane na kolor oliwkowy, zabezpieczone od dołu fabrycznym elastomerem do wysokości 40-45 cm.
4. Na słupach należy wykonać trwałe oznaczenia numeracji słupowej zgodnie z obowiązującymi standardami w Gminie Kędzierzyn-Koźle, tj. nr obwodu/nr latarni. Kolor tła niebieski wysokość 10 cm, cyfry koloru białego wysokość 7 cm.
5. Zastosować oprawy z zabudowanymi sterownikami firmy Signify lub APANET Green System z bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetlenia na okres 10 lat.
6. Parametry minimalne opraw oświetleniowych:
 - stopień szczelności IP65,
 - stopień odporności na uderzenia IK08 (korpus i klosz),
 - utrzymanie strumienia światła L80B10 przy min. 100 000h,
 - efektywność świetlna nie mniejsza niż 130 lm/W dla całej oprawy,
 - zasilacz z interfejsem DALI i gniazdem ZHAGA lub Nema Socet 7pin.
7. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z Energetykiem Miejskim.

Zastępca Kierownika
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
Jan Kwoźczak

Sprawę prowadzi:
Daniel Kielkiewicz, tel. 77 40 34 480






Kędzierzyn-Koźle
50-lecie miasta

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. +48 77 40 50 388
fax +48 77 40 34 474
e-mail: osi@kedzierzynkozle.pl

Szafka SOU-5355



ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Kielkiewicz