

WAGA!:

Zachować min. 0,25 m odległości pionowej przewodów kd od pozostałych sieci (chyba, że z warunków, ustaleń z zarządcą sieci wynika inaczej).

Przed przystąpieniem do wykonywania kanalizacji deszczowej,

potwierdzić lokalizację pionową dna kanałów/studni kanalizacji sanitarnej w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji.

Podczas stwierdzenia na budowie innego położenia sieci istniejących problemach z ominięciem (położenie wysokościowe) tych sieci skontaktować się z projektantem.

Przyjęto minimalne wymagane głębokości posadowienia sieci istn.