


UWAGA!:

- Zachować min. 0,25 m odległości pionowej przewodów kd od pozostałych sieci (chłuba, że z warunków, ustaleń z zarządcą sieci wynika konieczność)
- Przed przystąpieniem do wykonywania kanalizacji deszczowej, potwierdzić lokalizację pionową dna kanałów/studni kanalizacji sanitarnej w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji.
- Podczas stwierdzenia na budowie innego położenia sieci istniejących i problemach z omińciami (położenie wysokościowe) tych sieci skontaktować się z projektantem.
- Przyjęto minimalne wymagane głębokości posadowienia sieci istn.

[illegible]