



UWAGA:

1)WSZYSTKIE PRZEWODY ZAIZOLOWAĆ MATAMI Z WEŁNY MINERALNEJ gr min. 80mm
Z PŁASZCZEM ALUMINIOWYM np ISOVER VELTILAM ALU

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE	Marek Kubicki 87-800 Włocławek ul.Jasna 18 B/4		
INWESTOR:	GMINA BARUCHOWO 87-821 BARUCHOWO Baruchowo 54		
OBIEKT:	BUDYNEK KOMUNALNY		
ADRES BUDOWY:	ZAKRZEWO PARCELE gm BARUCHOWO		
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH 47/6 I 47/7 OBREB EWIDENCYJNY ZAKRZEWO PARCELE GMINA BARUCHOWO INSTALACJA WENTYLACYJNA . RZUT PODDASZA .		
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Stypułkowski upr. nr ABIT-VII-7342-3/99		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Aretta Grzybowska upr. nr KUP/0146/POOS/08		
DATA: SIERPIEŃ 2022	SKALA 1:100	nr.rys S6	BRANŻA: sanitarna