


1:100

1:100

## PRZEKRÓJ 1-1




P- para 1x65/200
K- kondensat 1x40/110

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proj. | K. Tecław ABIT- II-7342-44/99 | Inwestor: | Centrum Onkologii w Bydgoszczy ul. Romanowskiego 2; 85-796 Bydgoszcz |
| Spr. | mgr inż. M. Kowalczyk UAN-KZ-7210/105/87 | Temat : | Wykorzystanie ciepła odpadowego z Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych do zasilania myjni łóżek w Stacji Łóżek Centrum Onkologii w Bydgoszczy |
| | | Obiekt: | Budynek łóżkowy - stacja dezynfekcji |
| Bydgoszcz, 29.02. 2020 r. | Skala1:100 Rys.nr 7Z | Treść rys.: | Profil podłużny parociągu |

DH-SYSTEMS Sp. z o.o
ul. Gdańska 125
85-022 Bydgoszcz
tel/fax 52 328 64 38, 322 47 53