

Kępno dnia: 2024-11-25

Gmina Kępno

Ratuszowa 1

63-600 Kępno

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa asfaltowej drogi gminnej nr G859539P w Pustkowie Kierzeńskim - etap II.

Numer referencyjny: WR.271.32.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Kępno**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 11 SST p. 2.8 Podbudowy podaje zastosowanie wzmocnienia gruntu z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa natomiast Opis Techniczny oraz Przedmiar podają C 1,5/2,0. Produkty te nie są ze sobą tożsame i wykluczają się nawzajem. W związku z powyższym prosimy o określenie jaki rodzaj produktu należy zastosować:

- stabilizację Rm 2,5 MPa wg PN-S 96012 o wytrzymałości od 1,5 do 2,5 MPa czy
- mieszankę związaną cementem C 1,5/2,0 wg PN-EN 14227-1 o wytrzymałości od 2 do 4 MPa

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zastosować mieszankę C1,5/2

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

/-/ Piotr Psikus