

OZNACZENIA:

- VK 21s-900  
[640 mm]
- 2,00
- GRZEJNIK PŁYTOWY
  - ISTNIEJĄCA INST. C.O. ZASILANIE W POSADZCE
  - ISTNIEJĄCA INST. C.O. POWRÓT W POSADZCE
  - PROJEKTOWANA INST. C.O. ZASILANIE W POSADZCE
  - PROJEKTOWANA INST. C.O. POWRÓT W POSADZCE
  - OPIS PIONU C.O.
  - DEMONTAŻ WSKAZANEGO ELEMENTU
  - ZMIANA LOKALIZACJI ELEMENTU WE WSKAZANE MIEJSCE

UWAGI OGÓLNE:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wymiary aktualnego stanu budowlanego przed zamówieniem elementów należy sprawdzić w naturze.
- W razie stwierdzenia kolizji urządzeń, instalacji lub innych elementów budynku nie ujawnionych na poniższym rysunku, należy się skontaktować z Projektantem.
- Roboty budowlano - instalacyjne należy prowadzić z zachowaniem koordynacji międzybranżowej.
- Część opisową i rysunkową dokumentacji należy rozpatrywać łącznie.
- Instalacje należy izolować, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi zawartymi w części opisowej opracowania.
- Na czas prac budowlanych należy zdemontować wszystkie grzejniki oraz należy je starannie zabezpieczyć.
- W miejscach zaznaczonych na rysunku jako demontaż, należy zdemontować grzejniki oraz zamontować nowe według wskazanego typu, pozostałe grzejniki zdemontować na czas przebudowy i zamontować ponownie.
- Demonstrowane grzejniki przeznaczone do ponownego montażu należy dokładnie zabezpieczyć oraz oznaczyć.
- Grzejniki, przeznaczone do ponownego montażu należy po demontażu sprawdzić pod względem wizualnym, technicznym.
- Podane urządzenia wiążące są produktami przykładowymi, dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych pod względem technicznym, użytkowym i funkcjonalnym.
- Przed zamówieniem nowych elementów należy sprawdzić możliwości ich montażu na budowie.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

1997

ul. Światła 10, 60-711 Poznań  
tel. (061) 866 97 10, 866 54 22  
fax. (061) 866 97 11  
e-mail: arch@1997projekt.pl  
www.1997.pl

ZAMÓWNIENIE:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA W BUDYNKU NADNOTECKIEGO INSTYTUTU UAM W PILE NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UL. KOŁOBRZEZKA 15, 64-920 PILA
ZAMAWIAJĄCY:	UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ
BRANŻA:	SANITARNA
Tytuł RYSUNKU:	INSTALACJA C.O. - RZUT KOND. +2
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. J. Sikora
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. K. Lesny
Specjalność:	Instalacje sanitarne
Wzrost:	100/100/100/100
Prędkość:	
Skala:	1:100
RYC. NR:	IS-04
POZNAŃ 15 STYCZNA 2005 R.	